

ANEXO 2

Observaciones al PdC


I. Antecedentes

Mediante resolución exenta N° 3/ROL N° D- 085-2016, se incorporaron diversas observaciones al PdC presentado por Constructora e Inmobiliaria La Esperanza S.A.

A continuación se presenta la información adicional requerida por la SMA.

1. Identificación de bombas en que se instalaron gabinetes de insonorización (acción N° 3)

Actualmente se encuentran 8 bombas operando, con sus respectivos gabinetes de insonorización, de acuerdo al siguiente esquema:




En caso que tuviere que aumentarse el número de bombas, se instalarán los gabinetes que correspondan para que todas las bombas que se encuentren operativas cuenten con su gabinete de insonorización.

2. Descripción del perímetro en que se implementan pantallas (acción N° 4)

La observación indica “Se deberá describir e identificar el perímetro que será implementadas las pantallas. Adjuntar croquis o plano de la implementación de las pantallas”.


De acuerdo a ello, la siguiente imagen permite graficar el perímetro de implementación de las pantallas:



3. Descripción parapetos móviles (acción N° 5)

La observación indica “se debe especificar altura de los parapetos y adjuntar descripción y dibujo de la estructura (si acaso será en forma de pantalla o de encierro acústico)”.

De acuerdo a la imagen siguiente, los parapetos tienen una altura de 2,20 m.




4. Descripción apantallamiento en el piso de avance (acción N° 9)

La observación indica *“Se debe especificar y adjuntar descripción o dibujo del funcionamiento e implementación de la estructura”*.

En el plano a) que se adjunta a este anexo se describe la disposición de las pantallas acústicas en el piso de avance de la obra.

En cuanto al tipo de apantallamiento, la imagen siguiente muestra un detalle del mismo:

PANTALLA ACÚSTICA




5. Descripción implementación de tapas acústicas para ventanas (acción N° 10)

La observación indica “Se deberá señalar y describir en qué forma esta acción complementa o interfiere con la acción n° 9 anterior, para lo anterior se deberá especificar y adjuntar descripción o dibujo del funcionamiento e implementación de la estructura.”.

El diseño de la tapa acústica para ventanas se muestra a continuación:

TAPA ACÚSTICA PARA VENTANA



Programa de Cumplimiento
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPERANZA S.A.
ROL D-85-2016

Adicionalmente, en el plano a) que se adjunta a este anexo se describe la disposición de dichas tapas y la complementariedad con la acción N° 9.

Pantalla acústica piso de avance

