



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-5367-X-NE-EI
Periodo:	01-2016
Rut:	96566740-7
Empresa:	TRUSAL S.A.
Establecimiento:	TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA)
Punto de descarga:	PUNTO 2 (RIO LA TABLILLA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2923 de fecha 07-08-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	11-02-2016	Fecha Límite para Envío:	22-02-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
TEMPERATURA	°C	1719576	AU	35	15,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719577	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1719578	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719578	AU	35	13,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719579	AU	35	12,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719580	AU	35	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719581	AU	35	14,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719582	AU	35	16,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719583	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1719584	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719584	AU	35	16,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719585	AU	35	15,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719586	AU	35	15,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719587	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719588	AU	35	14,2	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1719589	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1719590	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719590	AU	35	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719591	AU	35	13,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719592	AU	35	13,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719593	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719594	AU	35	15,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719595	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1719596	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1719596	AU	80	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719596	AU	35	16,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719597	AU	35	16,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719598	AU	35	16,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719599	AU	35	16,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719600	AU	35	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719601	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1719602	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1719602	AU	80	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719602	AU	35	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719603	AU	35	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719604	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719605	AU	35	14,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1719606	AU	35	14,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1719607	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1719607	AU	400	3,59	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1719607	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1719607	AU	10	1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1719607	AU	50	1,89	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1719607	AU	7	<2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1719608	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1719608	AU	400	3,66	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1719608	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1719608	AU	10	0,67	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1719608	AU	50	3,36	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1719608	AU	7	<2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719576	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719577	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719578	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719579	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719580	AU	17280	8640	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719581	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719582	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719583	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719584	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719585	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719586	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719587	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719588	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719589	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719590	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719591	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719592	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719593	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719594	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719595	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719596	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719597	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719598	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719599	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719600	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719601	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719602	AU	17280	8640	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719603	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719604	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719605	AU	17280	8640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1719606	AU	17280	8640	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016