



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-3358-VIII-NE-EI
Periodo:	08-2014
Rut:	91081000-6
Empresa:	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA
Establecimiento:	CENTRAL TERMOELECTRICA BOCAMINA U1
Punto de descarga:	BOCAMINA.I
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	DIRECTEMAR N°1479 de fecha 19-12-2013

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-08-2014	Fecha Límite para Envío:	01-08-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
Caudal (Volumen de Descarga)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
Cobre Total	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
Coliformes Fecales o Termotolerantes	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
Fluoruro	4	0	No informa el parámetro exigido
Hidrocarburos Totales	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
pH	48	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
Sólidos Sedimentables	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
Sólidos Suspendidos Totales	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
Temperatura	48	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
Cobre Total	mg/L	3378	AU	1	0,026	Valor no excedido
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	3378	AU	1000	1,8	Valor no excedido
Hidrocarburos Totales	mg/L	3378	AU	10	2	Valor no excedido
pH	Unidad	3378	AU	6 - 9	7,46	Valor no excedido
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	3378	AU	5	0,1	Valor no excedido
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	3378	AU	100	8,2	Valor no excedido
Temperatura	°C	3378	AU	30	18,5	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	3378	AU	506726	480000	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 22-11-2016*