



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-5445-VIII-NE-EI
Periodo:	06-2014
Rut:	77894990-3
Empresa:	ORAFTI CHILE S.A.
Establecimiento:	ORAFTI CHILE S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO RELBUN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5298 de fecha 29-12-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	10-07-2014	Fecha Límite para Envío:	21-07-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	0	No informa el parámetro exigido
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	3	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1414628	AU	1000	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1414628	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1414628	AU	40	14,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1414647	AU	50	52,6	Valor excedido en 5,2% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1414647	AU	15	1,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1414647	AU	75	6,3	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1414647	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1414647	AU	300	15,9	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414617	AU	4636,4	3024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414618	AU	4636,4	2856	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414619	AU	4636,4	3096	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414620	AU	4636,4	2328	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414621	AU	4636,4	2328	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414622	AU	4636,4	2208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414623	AU	4636,4	1752	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414624	AU	4636,4	1776	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414625	AU	4636,4	3312	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414626	AU	4636,4	3288	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414627	AU	4636,4	3720	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414628	AU	4636,4	3840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414629	AU	4636,4	2760	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414630	AU	4636,4	2208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414631	AU	4636,4	2400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414632	AU	4636,4	2304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414633	AU	4636,4	2184	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414634	AU	4636,4	3000	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414635	AU	4636,4	3024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414636	AU	4636,4	2160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414637	AU	4636,4	1272	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414638	AU	4636,4	888	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414639	AU	4636,4	1344	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414640	AU	4636,4	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414641	AU	4636,4	1776	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414642	AU	4636,4	1824	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414643	AU	4636,4	1920	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414644	AU	4636,4	1962	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414645	AU	4636,4	1944	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1414646	AU	4636,4	1872	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015