



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4347-VIII-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	96940480-K
Empresa:	FOODCORP CHILE S.A.
Establecimiento:	FOODCORP CHILE (LO ROJAS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CALETA LO ROJAS - FUERA DE ZPL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3222 de fecha 19-08-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	12-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PH	24	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	2	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1236793	AU	150	23,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1236794	AU	150	<1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1236789	AU	5,5 - 9	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1236790	AU	5,5 - 9	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1236791	AU	5,5 - 9	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1236792	AU	5,5 - 9	7,1	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1236793	AU	15	<0,17	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1236794	AU	15	<0,17	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1236789	AU	20	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1236790	AU	20	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1236791	AU	20	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1236792	AU	20	<0,1	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1236793	AU	300	54	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1236794	AU	300	<1	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1236789	AU	22800	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1236791	AU	22800	922	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1236792	AU	22800	1031	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1236790	AU	22800	1057	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014