



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4172-X-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	4724931-7
Empresa:	RODOLFO HARWARDT RABENKO
Establecimiento:	RODOLFO HARWARDT RABENKO (PLANTA LACTEOS PUERTO OCTAY)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°2443 de fecha 18-08-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	28-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1249934	AU	10	455	Valor excedido
CLORUROS	mg/l	1249934	AU	250	440	Valor excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1249934	AU	10	5,01	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1249934	AU	10	227	Valor excedido
PH	unidades de pH	1249929	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249930	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249931	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249932	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249933	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249929	AU	70	67,86	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249930	AU	70	67,86	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249931	AU	70	67,86	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249932	AU	70	67,86	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249933	AU	70	67,86	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014