



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5097-VII-NE-EI
Periodo:	08-2013
Rut:	96952590-0
Empresa:	VIÑA Y BODEGA BOTALCURA S.A.
Establecimiento:	VIÑA Y BODEGA BOTALCURA S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO BOTALCURA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°541 de fecha 17-02-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-09-2013	Fecha Límite para Envío:	23-09-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	10	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	10	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
DBO5	mg/l	1284160	AU	85	316	Valor excedido
FOSFORO	mg/l	1284160	AU	15	4,66	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1284160	AU	75	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1284159	AU	6 - 8,5	3,77	Valor excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1284160	AU	7	3,33	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1284160	AU	194	460	Valor excedido
TEMPERATURA	°C	1284159	AU	40	10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284159	AU	53	498	Valor excedido
------------------------------------	------	---------	----	----	-----	-----------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014