



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1218-XIII-NE-EI
Periodo:	07-2014
Rut:	78063680-7
Empresa:	CARNES PAINE LTDA.
Establecimiento:	CARNES PAINE LTDA. (PAINE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3221 de fecha 19-08-2011

### Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-08-2014	Fecha Límite para Envío:	20-08-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1431040	AU	6 - 8,5	7,27	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1431041	AU	10	5	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1431041	AU	10	1,41	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1431041	AU	10	13,6	<b>Valor excedido en 36% respecto al Límite Exigido</b>
SULFATOS	mg/l	1431041	AU	250	246	Valor no excedido

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1431040	AU	-	7	Valor no excedido



*Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015*