



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4685-VII-NE-EI
Periodo:	07-2013
Rut:	99540940-2
Empresa:	AGRIZANO S.A.
Establecimiento:	AGRIZANO S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL VATICANO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2737 de fecha 17-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-08-2013	Fecha Límite para Envío:	20-08-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	0	No informa el parámetro exigido
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
DBO5	mg/l	1268385	AU	35	<10	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1268385	AU	10	<0,5	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1268385	AU	7	<2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1268381	AU	35	16,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1268385	AU	50	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1268385	AU	80	42	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1268382	AU	35	16,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1268383	AU	35	16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1268384	AU	35	16,4	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1268383	AU	7,56	1,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1268382	AU	7,56	1,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1268381	AU	7,56	2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1268384	AU	7,56	2,5	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014