

# CARTA DE ADVERTENCIA

## Engie Energia Chile S.A

<b>Establecimiento</b>	Central Termica Andino
<b>Programa de Monitoreo (RPM)</b>	Res. Ex. N°185 SMA, de fecha 09 de abril de 2014 Res. Ex. N°186 SMA, de fecha 09 de abril de 2014
<b>Períodos de Evaluación</b>	De enero de 2019 a diciembre de 2021



MEDIANTE LA PRESENTE CARTA SE INFORMAN DISCONFORMIDADES EN SU DESEMPEÑO AMBIENTAL RESPECTO A LA NORMA DE EMISIÓN (D.S. N° 90/2000), CON EL OBJETIVO DE QUE EN EL MÁS BREVE PLAZO TOMÉ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RETORNAR AL CUMPLIMIENTO.

### EL CARÁCTER DE ESTA CARTA ES EXCEPCIONAL



EN CASO DE CONSTATARSE NUEVAS DISCONFORMIDADES EN SU DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LAS FISCALIZACIONES MENSUALES DE SUS REPORTES, ESTA SUPERINTENDENCIA INICIARÁ UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.

En el marco de la función de otorgar asistencia al cumplimiento (artículo 3°, letra u) de la LO-SMA), esta Superintendencia remite la presente **Carta de Advertencia**, teniendo presente las siguientes circunstancias de su establecimiento:



#### DENUNCIAS

No se registran denuncias relacionadas a los incumplimientos constatados.



#### TIPOS DE INCUMPLIMIENTOS

Se tratan de faltas formales a la Norma de Emisión, por lo que no se cuenta con antecedentes que permitan determinar la existencia de efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas.



#### CARTA DE ADVERTENCIA PREVIA

No se registra un envío anterior de Carta de Advertencia relacionada a los incumplimientos constatados.

	OBLIGACIÓN	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL	CUMPLE
<b>INFORMAR</b>	Reportar todos los autocontroles correspondientes al periodo evaluado.	CUMPLE Usted ha dado cumplimiento a su obligación durante el período evaluado	<b>SI</b>
<b>FRECUENCIA</b>	Reportar los autocontroles de cada parámetro con la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo.	<p>NO CUMPLE</p> <p>El establecimiento registra incumplimientos en la frecuencia de monitoreos de los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dbo5 = 2019: febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre - 2020: enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre</li> <li>- Fluoruro = 2019: febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, , noviembre/ 2020: enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre</li> <li>- Hierro disuelto =2019: febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020: enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre</li> <li>- Sólidos sedimentables = 2019: febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 2020: enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre</li> <li>- Sólidos suspendidos totales = 2019: febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre / 2020: enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre</li> </ul> <p>Recuerde que según su RPM la frecuencia de monitoreo de los parámetros incumplidos es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dbo5: 4</li> <li>- Fluoruro: 4</li> <li>- Hierro disuelto: 4</li> <li>- Sólidos sedimentables: 4</li> <li>- Sólidos suspendidos totales: 4</li> </ul>	<b>NO</b>
<b>PARÁMETROS</b>	Reportar los resultados de monitoreos de cada parámetro exigido en su Programa de Monitoreo.	CUMPLE Usted ha dado cumplimiento a su obligación durante el período evaluado	<b>SI</b>

	OBLIGACIÓN	ANÁLISIS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL	CUMPLE
REMUESTREOS	Reportar los remuestreos realizados tras detectarse una superación de los límites establecidos en su Programa de Monitoreo.	CUMPLE Usted ha dado cumplimiento a su obligación durante el período evaluado	SÍ
SUPERACIÓN	No superar los límites máximos establecidos en su Programa de Monitoreo para el volumen de descarga y/o parámetros.	NO CUMPLE El establecimiento registra superaciones en los siguientes parámetros:  - Temperatura=2019: noviembre	NO

**SI EN SU DESEMPEÑO AMBIENTAL USTED CUMPLE CON SU PROGRAMA DE MONITOREO Y NO SE CONSTATAN NUEVAS DISCONFORMIDADES, ENGIE ENERGIA CHILE S.A EVITARÁ MULTAS QUE VAN DESDE 1 A 10.000 UTA.**

Para conocer sus Informes de Fiscalización diríjase a la sección de fiscalización en: <http://snifa.sma.gob.cl>.

En caso de dudas comuníquese al correo electrónico: [requerimientosriles@sma.gob.cl](mailto:requerimientosriles@sma.gob.cl).

**Usted no debe responder a esta Carta de Advertencia.**



**Benjamín Muhr Altamirano**  
Fiscal (S)

**Superintendencia del Medio Ambiente**

## IMÁGEN SATELITAL: CENTRAL TERMICA ANDINO

**TENGA PRESENTE:** Mediante la revisión periódica de sus reportes, y los sistemas de fiscalización remota y en terreno, la Superintendencia del Medio Ambiente observa y analiza de forma permanente su desempeño ambiental.



Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

NOTIFICAR POR CORREO ELECTRÓNICO INGRESADO POR EL TITULAR EN EL SISTEMA RETC, CORRESPONDIENTE A [DANIEL.HORTA@ENGIE.COM](mailto:DANIEL.HORTA@ENGIE.COM)