



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“PRODUCTOS FERNÁNDEZ S.A.”

DFZ-2021-951-VII-PPDA

	Nombre	Firma
Revisora	Jeanette Caroca	25-05-2021  Jeanette Caroca Olivares Profesional DFZ Firmado por: Jeanette Alejandra Caroca Olivares
Elaborador	Mariela Valenzuela	26-05-2021  Mariela Valenzuela Jefa Oficina Regional Firmado por: Mariela Beatriz Valenzuela Hube

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

1. INFORMACIÓN DEL TITULAR.

Titular	Rut	Identificación de la actividad	Dirección
Productos Fernández S.A.	91.004.000-6	Complejo 3, PF	Longitudinal Sur Km 252, Talca

2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

Instrumento	D.S. N°49/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule	
Tipo de Actividad	<input type="checkbox"/> Inspección Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Examen de la Información <input type="checkbox"/> Medición y Análisis	
Fecha de la Actividad	Organismo encargado	Organismo Participante
24/05/2021	Superintendencia del Medio Ambiente	-----

3. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

Nº	Documento solicitado	Plazo de entrega	Fecha entrega	Observaciones
1	Informe muestreo isocinético Material Particulado	----	9 de diciembre de 2020	<p>Con fecha 9 de diciembre de 2020 se recibe en la Oficina Regional de la SMA el Informe IMFF260/20 de la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA., (Anexo 1), correspondiente a la medición de MP realizada el 10 de septiembre de 2020.</p> <p>Se cuenta además con documentos que fueron solicitados el año 2019, esto es, documentos que acreditan la potencia térmica (KWt) de la caldera (Anexo 2), registro ante Seremi de Salud (Anexo 3) e informe técnico de la caldera (Anexo 4).</p>

4. HECHOS CONSTATADOS

Nº	Exigencia	Hecho constatado y examen de la información								
1	<p>D.S. N° 49/2015 del Ministerio de Medio Ambiente</p> <p>Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: De conformidad a la norma primaria de calidad ambiental para Material Particulado Respirable MP10, y dados los antecedentes recabados en las comunas de Talca y Maule, respecto a la superación de dicha norma, ambas comunas fueron declaradas zona saturada por material particulado respirable MP10, como concentración anual y de 24 horas, mediante Decreto Supremo N°12, del 4 de febrero de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2010.</p> <p>Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: <u>Caldera:</u> Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. <u>Caldera existente:</u> Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. En el informe de muestreo presentado por el titular en la SMA, se consigna el uso de caldera industrial generadora de vapor, fabricante Attsu Tecnivap S.A., modelo CSPM-6000/12PM, año de fabricación 2010. La fuente posee un Filtro de Mangas más ciclón, marca L. Sole S.A., modelo JET-75-16-4, con una eficiencia de un 98%, como sistema abatimiento para de control de emisiones, la cual utiliza como combustible único y principal pellets (biomasa). b. La Caldera es considerada como existente ya que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del PDA de Talca-Maule, con Registro en la Seremi de Salud del Maule SSMAU-314, de fecha 14 de septiembre de 2011 (Anexo 3). c. De acuerdo a información entregada por el titular, el combustible utilizado es biomasa, y la caldera cuenta con una potencia térmica nominal de 4.645 KWt y con un consumo de combustible máximo de 968 Kg/hora y producción de vapor de 6.000 kg/h (Anexo 4). 								
2	<p>Artículo 38.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla N° 23:</p> <p>Tabla 23. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes</p> <table border="1" data-bbox="242 1166 1003 1362"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Potencia térmica nominal de la caldera</th> <th colspan="2">Límite máximo de MP (mg/Nm³)</th> </tr> <tr> <th>Caldera Existente</th> <th>Caldera Nueva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt</td> <td>100</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Potencia térmica nominal de la caldera	Límite máximo de MP (mg/Nm ³)		Caldera Existente	Caldera Nueva	Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt	100	50	<ul style="list-style-type: none"> a. La empresa presenta a la SMA el Informe de muestreo isocinético de material particulado IMFF 260/20 correspondiente al muestreo del 10 de septiembre de 2020 (Anexo 1), de la empresa Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA., autorizada como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) por la Superintendencia, con Resolución Ex. N° 829/2020 SMA. El muestreo isocinético se realizó el día 10 de septiembre de 2020, y la metodología utilizada para determinar las emisiones atmosféricas de la caldera fue el método CH-5, para Material Particulado.
Potencia térmica nominal de la caldera	Límite máximo de MP (mg/Nm ³)									
	Caldera Existente	Caldera Nueva								
Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt	100	50								

	Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt	50	50		Los resultados obtenidos en la medición de Material Particulado (MP), efectuados para 3 corridas de medición, (fuente puntual), fueron: <ul style="list-style-type: none"> - Caudal de gases Base Seca promedio 7.275 m³N/h - Porcentaje promedio de isocinetismo 96,2% - Concentración promedio de material particulado fue de 4,65 mg/m³N - Concentración corregida promedio al 11% O₂ de material particulado fue de 3,94 mg/m³N - Desviación estándar de la concentración corregida fue de 0,3 mg/m³N
	Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt	50	<u>30</u>		
	Mayor o igual a 20 MWt	30	30		
Artículo 40. - Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea:					
a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno.					
Artículo 42. Las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado MP y SO ₂ , de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente.					
La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente:					
Tabla 26. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO ₂					
Tipo de combustible	Una medición cada "n" meses				
	Sector Industrial		Sector residencial, comercial e institucional		
	MP	SO ₂	MP	SO ₂	
1. Leña	6	No aplica	12	No aplica	
2. Petróleo N° 5 y N° 6	6	6	12	12	
3. Carbón	6	6	12	12	
4. Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible	6	No aplica	12	No aplica	
5. Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la	12	No aplica	18	No aplica	

	madera, con carga automática de combustible						
6.	Petróleo diésel	12	No aplica	24	No aplica		
7.	Todo tipo de combustible gaseoso	Exenta de verificar cumplimiento					

5. ANEXO FOTOGRÁFICO.

Registro

Fotografía 1. Fecha: - Descripción del medio de prueba: Fotografía de caldera a biomasa ubicada en el edificio de calderas, dentro de las dependencias de la UF (Foto del informe de muestreo isocinético).

6. CONCLUSIONES

Como resultado del examen de información realizado al Informe de muestreo isocinético de Material Particulado de la caldera a Biomasa (Pellet) con registro SSMAU-314, de la Unidad Fiscalizable “Productos Fernández S.A.” de la comuna de Talca, en el marco de la fiscalización realizada por el Plan de Descontaminación de las comunas de Talca y Maule (D.S. N° 49/2015 MMA), se concluye que el informe presentado se encuentra conforme, debido a que el muestreo isocinético para Material Particulado realizada por la ETFA Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA. el 10 de septiembre de 2020, cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera, considerada como existente, de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°23 del D.S. 49/2015 MMA. La medición arrojó una concentración promedio corregida de 3,94 mg/m³N de MP, el cual no supera el límite de 50 mg/m³N para MP establecido para la caldera con potencia térmica nominal de 4.645 KWt.

Finalmente, el titular del establecimiento deberá realizar los reportes de los informes en el Sistema de Seguimiento Atmosférico SISAT según periodicidad establecida en el Plan, cuyo ingreso se realiza a través del portal de Ventanilla Única del RETC. Esta solicitud se verificará automáticamente en SISAT.

7. ANEXOS

Nº Anexo	Nombre Anexo
1	Informe mediciones isocinéticas Material Particulado
2	Potencia caldera
3	Registro de caldera en Seremi de Salud del Maule
4	Informe Técnico