



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

### PLANTA PROEX MOSTAZAL

DFZ-2021-2184-VI-PPDA

|                     | Nombre                     | Firma |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Aprobado y Revisado | <b>Daniela Marchant M.</b> |       |
| Elaborado           | <b>Karina Olivares M.</b>  |       |

**1. INFORMACIÓN DEL TITULAR.**

| Titular     | Rut          | Identificación de la actividad | Dirección  |
|-------------|--------------|--------------------------------|--|
| PROEX LTDA. | 78.040.440-K | PLANTA PROEX MOSTAZA           | LOS LAGARTOS RUTA H-111 KM 2,5, SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. |

**2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.**

|                              |   |  |                               |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|
| <b>Instrumento</b>           | D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.                  |  |                               |
| <b>Tipo de Actividad</b>     | <input type="checkbox"/> Inspección Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Examen de la Información <input type="checkbox"/> Medición y Análisis |  |                               |
| <b>Fecha de la Actividad</b> | <b>Organismo encargado</b>  |  | <b>Organismo Participante</b> |
| 22 de julio 2021             | Superintendencia del Medio Ambiente   |  | -                             |

**3. DOCUMENTOS REVISADOS.**

| Nº | Nombre del documento revisado               | Origen/ Fuente del documento | Fecha entrega | Observaciones                   |
|----|---|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Declaraciones del establecimiento año 2020. | SISAT                        | 26-04-2021    | Reporta periodo 2020. (Anexo 1) |

## HECHOS CONSTATADOS.

| Nº | Exigencia  | Hecho constatado  |
|----|--|---|
| 1. | <p><b>D.S. N° 15/2013 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 2:</b><br/> <b>Artículo 27.-</b> [...] los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada, deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento [...]</p> | <p><b>Resultado (s) examen de Información:</b><br/> Con fecha 22 de julio de 2021 se efectuó revisión del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) para la UF “Planta Proex Mostazal”. Dentro de los documentos cargados por el titular (anexo 1), se verifican las características de 3 grupos electrógenos, los cuales cuentan con un horómetro digital.</p>                              |
| 2. | <p><b>D.S. N° 15/2013 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 2:</b><br/> <b>Artículo 27.-</b> [...] medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>   | <p>Se revisó en plataforma de Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la Superintendencia del Medio Ambiente el último reporte cargado por el titular, el cual corresponde a el reporte de las horas de funcionamiento para el año 2020 para 3 grupos electrógenos. En este se indican las horas de funcionamiento para cada uno de ellos desglosadas por mes para el periodo 2020.</p> |

## 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Registros            |  |                      |                  |
|----------------------|--|----------------------|------------------|
| Santa Teresa         |  | Nº 06                |                  |
| Etiquetas de fila    |  | Horas Funcionamiento | Consumo petroleo |
| abril                |  | 18,77                | 571,67           |
| mayo                 |  | 0                    | -                |
| junio                |  | 101,31               | 3.741,69         |
| julio                |  | 109,66               | 3.718,28         |
| <b>Total general</b> |  | <b>229,74</b>        | <b>8.031,64</b>  |

**Fotografía 1** Fecha: 22-07-2021

**Descripción Medio de Prueba:** En fotografía se observa reporte de horas de funcionamiento reportado por el titular para grupo electrógeno denominado N°6.

| Registros            |  |                      |                  |
|----------------------|--|----------------------|------------------|
| San Pablo            |  | Nº 9                 |                  |
| Etiquetas de fila    |  | Horas Funcionamiento | Consumo petroleo |
| abril                |  | 15,4                 | 655,4            |
| mayo                 |  | -                    | -                |
| junio                |  | 100,1                | 3.968,5          |
| julio                |  | 94,5                 | 4.091,9          |
| <b>Total general</b> |  | <b>210,0</b>         | <b>8.715,7</b>   |

**Fotografía 2** Fecha: 22-07-2021

**Descripción Medio de Prueba:** En fotografía se observa reporte de horas de funcionamiento reportado por el titular para grupo electrógeno denominado N°9.

| Registros  |                                  |                             |                         |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| San Pedro  | N° 10                            |                             |                         |
| <b>Etiquetas de fila</b>   | <input type="button" value="▼"/> | <b>Horas Funcionamiento</b> | <b>Consumo petroleo</b> |
| <input type="button" value="+"/> abril   | 12,0                             | 463,3                       |                         |
| <input type="button" value="+"/> mayo  | -                                | -                           |                         |
| <input type="button" value="+"/> junio   | 108,5                            | 3.745,5                     |                         |
| <input type="button" value="+"/> julio   | 92,8                             | 2.322,8                     |                         |
| <b>Total general</b>   | <b>213,3</b>                     | <b>6.531,6</b>              |                         |
|  |                                  |                             |                         |
| <b>Fotografía 3</b>  | <b>Fecha:</b> 22-07-2021         |                             |                         |
| <b>Descripción Medio de Prueba:</b> En fotografía se observa reporte de horas de funcionamiento reportado por el titular para grupo electrógeno denominado N°10. |                                  |                             |                         |

#### 4. CONCLUSIÓN.

Como resultado del examen de información realizada a los antecedentes de la Unidad Fiscalizable “Planta Proex Mostazal” en el marco de las exigencias establecidas en el PDA para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. (D.S. N° 15/2013 MMA), los resultados permiten concluir que, el titular para sus 3 grupos electrógenos, cumple con contar con un horómetro digital que permita medir las horas de funcionamiento, así como con el reporte anual de las horas de funcionamiento de los equipos para el año 2020 ante esta Superintendencia a través de la plataforma SISAT.

#### 5. ANEXOS

| Nº Anexo | Descripción                                 |
|----------|---|
| 1        | Declaraciones del establecimiento año 2020. |