



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“FALABELLA SAN FERNANDO”

DFZ-2022-1957-VI-PPDA

	Nombre	Firma
Aprobador	Karina Olivares M.	
Elaborado	Kengi Nakamura N.	



1. INFORMACIÓN DEL TITULAR.

Titular	Rut	Identificación de la Unidad Fiscalizable	Ubicación de UF
Falabella Retail S.A	77.261.280-K	FALABELLA SAN FERNANDO	Cardenal Caro 844, San Fernando

2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

Instrumento	D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.		
Tipo de Actividad	___ Inspección Ambiental _x_ Examen de la Información ___ Medición y Análisis		
Fecha de la Actividad	Organismo encargado	Organismo Participante	
31 agosto 2022	Superintendencia del Medio Ambiente	-	

3. DOCUMENTOS REVISADOS.

N°	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Fecha entrega	Observaciones
1	2021 pda ohiggins horas de funcionamiento	SISAT	18-03-2022	Documento recibido a través de plataforma SISAT



4. HECHOS CONSTATADOS.

N°	Exigencia	Hecho constatado
1.	<p>D.S. N° 15/2013 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 2:</p> <p>Artículo 2.- Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: [...]</p> <p>B. Antecedentes sobre la declaración de Zona Saturada</p> <p>El DS N°7, de 3 de febrero 2009, de MINSEGPRES declaró zona saturada por material particulado respirable MP10, como su concentración anual y de 24 horas, la zona correspondiente al Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Dicha declaración se fundamentó en los registros obtenidos mediante el monitoreo oficial de MP10 desde el año 2004 en adelante, según los cuales se constató superación de la norma primaria de MP10, tanto en su métrica diaria como anual.</p> <p>Medidas para grupos electrógenos</p> <p>Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>	<p>Resultado examen de Información:</p> <p>a. Se revisó documentación cargada por el titular a plataforma se Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT):</p> <p>Marca: FG WILSON Modelo: P330H-1 Año: 2014 Combustible: Diesel N° Identificador RFyP: EL-OR-1351</p> <p>b. Titular indica que durante el año 2021 se operó el grupo electrógeno. Se adjunta informe de registro de funcionamiento del equipos, en el cual se detalla lectura horómetro y horas de funcionamiento.</p> <p>Horas de funcionamiento acumuladas 2021 Generador 1: 47,47 horas</p> <p>c. Se verificó en el examen de información, a partir de foto adjunta por el titular, que el grupo electrógeno cuenta con horómetro digital, sellado e inviolable.</p>



Registros

Numero	Nombre Propietario	Comuna	Marca	Modelo	Año de Fabricación	Número de Identificación Bfyp	Horometro al 31-12-2020	Horometro al 31-12-2021	Horas de Funcionamiento
1	Fabianella San Fernando	San Fernando	FG Wilson	P330H-1	2014	EL-OR-1351	42,19	47,47	5,26

N° de días de Funcionamiento por mes											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	5	7	3	7	6	0	1	1	1	1	2
N° de horas de Funcionamiento por mes											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,88	0,03	0,13	0,05	1,90	0,22	0,06	0,00	0,01	1,98	0,00	0,02
N° de hora de Horometro											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
43,07	43,1	43,23	43,28	45,18	45,4	45,46	45,46	45,47	47,45	47,45	47,47



FOTO HOROMETRO DICIEMBRE



Imagen 1.

Fecha: 31-08-2022

Descripción del medio de prueba: Imagen planilla de registro de horas de funcionamiento de equipo.

Fotografía 1.

Fecha: 31-08-2022

Descripción del medio de prueba: Fotografía muestra horómetro digital y lectura de término tomada por el titular.



5. CONCLUSIÓN.

Como resultado del examen de información realizada a los antecedentes reportados por la Unidad Fiscalizable “FALABELLA SAN FERNANDO” en el marco de las exigencias establecidas en el PDA para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. (D.S. N° 15/2013 MMA), permiten concluir que el titular cumple la exigencia de contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, reportando sus horas de funcionamiento ante esta Superintendencia, para el último periodo.

6 ANEXOS

N° Anexo	Descripción
1	2021 pda ohiggins horas de funcionamiento

