

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 08 de septiembre de 2023		1.2 Hora de inicio: 09:46 hrs.		1.3 Hora de término: 11:58 hrs.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLANTA DE LLENADO DE CILINDROS ABASTIBLE CONCON			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): En Operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Calle 2 norte N°655			Comuna: Concón	Región: Valparaíso
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: ABASTIBLE S.A.			Domicilio Titular (para efectos de notificación): Calle 2 norte N°655	
RUT o RUN: 91.806.000-6		Teléfono: 2-2693900		Correo electrónico: Jessica.villarroel@abastible.cl
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Joaquín Cruz Sanfiel			Domicilio: Avda. Apoquindo N°5550, Piso 8, Las Condes	
RUT o RUN: 9.098.373-3		Teléfono: 2-2693900		Correo Electrónico: joaquin.cruz@abastible.cl
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Jessica Villarroel Villada			Domicilio: Calle 2 norte N°655	
RUT o RUN: 20.342.088-9		Teléfono: 32-2813804		Correo electrónico: Jessica.villarroel@abastible.cl
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ___ Programada		2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: ___	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> ___
		Otro: ___		
		(Detallar motivo brevemente)		
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
<ul style="list-style-type: none"> Plan Operacional aprobado por SEREMI de Medio Ambiente (Resolución Exenta N°10/2023) 				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
PPDA D.S. N° 105/2018				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				



5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO ___ X ___	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO ___ X ___	5.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ___ X ___ NO ___
---	---	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ___ X ___ NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI ___ X ___ NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI ___ X ___ NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI ___ X ___ NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI ___ X ___ NO ___ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la alerta sanitaria actual, el acta de fiscalización se notificará al titular a través de correo electrónico, para lo cual Sra. Jessica Villarroel proporcionó su correo electrónico: Jessica.villarroel@abastible.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ingresa a las instalaciones de la Planta de llenado de Cilindros Abastible Concón, de ABASTIBLE S.A, con el objeto de verificar la implementación y activación del Nuevo Plan Operacional aprobado por la Resolución Exenta N°10 de fecha 06 de abril de 2023, por la SEREMI de Medio Ambiente Región de Valparaíso, en el marco del PPDA para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (D.S. N° 105/2018 MMA).

Se realiza la reunión de inicio con la asistencia de Jessica Villarroel Villada, Jefa de Operaciones Distribución, Wanda Guerrero, Encargada de Existencia y Sr. Rodrigo Soto, Coordinador de Producción, a quienes se les informa el objeto de la inspección ambiental.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por el MMA, se determinaron para el día 07 de septiembre de 2023 malas condiciones de ventilación en la zona, entre las 00:00 horas y las 09:59 horas. Por otro lado, para el día 08 de septiembre de 2023, no se pronosticaron malas condiciones de ventilación. (Este pronóstico está disponible en: <https://airecqp.mma.gob.cl/pronostico-de-ventilacion>)

Se fiscalizó por parte de la Superintendencia las medidas del Plan Operacional aprobado por la Seremi del Medio Ambiente Región de Valparaíso de acuerdo con la Resolución Exenta N°10/2023 y a las condiciones de ventilación pronósticas entre las 00:00 horas del día 07 de septiembre y el momento de la inspección, donde se pudo constatar lo siguiente:

Medida	Hechos constatados								
Para toda la Planta, no se realizarán mantenimientos a instrumentos y equipos sujetos a venteos de GLP a la atmosfera en horarios de episodios críticos	De acuerdo a lo indicado por Jefa de planta, Jessica Villarroel, durante el período en que se presentaron Malas condiciones de ventilación, no se realizaron mantenimientos a equipos, líneas e instrumentos que generen venteos de LPG. Las últimas mantenimientos, que implicó venteo de COVs, fue a los cabezales de llenado de cilindro en el carrusel de llenado, actividades que se realizaron de acuerdo al siguiente detalle: <table border="1" data-bbox="597 1835 1520 1902"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Orden</th> <th>Horario</th> <th>Condición de ventilación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-08-23</td> <td>4610157</td> <td>14:00 – 16:00</td> <td>Buena</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Orden	Horario	Condición de ventilación	30-08-23	4610157	14:00 – 16:00	Buena
Fecha	Orden	Horario	Condición de ventilación						
30-08-23	4610157	14:00 – 16:00	Buena						



	29-08-23	4610156	12:00 - 14:00	Regular
<p>Para la zona de llenado de cilindros (Carrusel Automático), la producción de cilindros 11Kg-C, 11Kg-N, 15Kg-VM y 15Kg-VMA será reprogramada para un horario fuera del declarado como Mala Ventilación</p>	<p>Se verifica además que se cuenta con planilla Excel PCC de mantención.</p> <p>De acuerdo a lo indicado por Sra. Villarroel, durante el período de Mala ventilación, del día 07 de septiembre de 2023, no se realizaron carga de llenado de cilindros comprometidos en el plan operacional.</p> <p>Se verifican los registros de planilla Excel "PCC Plan Operacional Producción" y lo revisado en plataforma MTcontrol, donde se observa solo llenado de cilindros de tipo 15 Kg-N, con registros de producción y horarios diarios de ventilación respectivos.</p> <p>De su revisión, se constata un total de 1196 cilindros de 15 kg-N (entre 08:00 y 09:59 horas) del día 07 de septiembre de 1.196 unidades.</p> <p>Mientras se presentaron malas condiciones de ventilación del día 07 de septiembre de 2023 no se evidenció la producción de cilindros de 5 kg-N, 11 Kg-C, 11 Kg-N, 15 Kg-VM y 15 Kg-VMA</p>			
<p>Para la zona de llenado de cilindros (Línea Estática), la producción de cilindros de 45 kg será reprogramada para un horario fuera del declarado como Mala Ventilación</p>	<p>De acuerdo a lo indicado por Sra. Villarroel, durante el período de Mala ventilación, del día 07 de septiembre de 2023, no se realizaron carga de llenado de cilindros de 45 kg en dichos horarios de restricción.</p> <p>Se verificó que para el día 07 de septiembre entre las 00:00 y las 09:59 el número de cilindros es cero (0).</p>			
<p>Para la descarga de camiones, disminución de un 10% de las descargas en períodos de mala ventilación.</p>	<p>Respecto de la disminución para la descarga de camiones estanques de propano/butano, la empresa tomó la decisión de disminuir en un 50% en horario mala ventilación, debido a la cantidad de camiones que debe descargar en promedio durante el día.</p> <p>El día 07 de septiembre de 2023 descargaron 7 camiones, 1 en mala (entre las 0:00 y las 9:59 horas), 2 en regular (entre las 10:00 y las 11:59 horas) y 4 en buena ventilación (entre las 14:00 horas y la inspección). En atención a bitácora foliada de movimiento de camiones y guías de despacho.</p> <p>El día 08 de septiembre de 2023 al momento de la inspección se ha descargado 1 en regular (entre las 0:00 y las 11:59 horas). En atención a bitácora foliada de movimiento de camiones y guías de despacho.</p>			
<p>En atención a los antecedentes expuestos, se constata que el titular dio cumplimiento a las medidas del Plan Operacional en el periodo entre las 00:00 horas del día 07 de septiembre de 2023 y el momento de la inspección</p>				



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) 5 días	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes oficina.valparaiso@sma.gob.cl

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Ricardo Bonilla Leiva	SMA Quintero	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Jessica Villarroel Villada	ABASTIBLE S.A.	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) El acta de inspección es remitida de manera digital y firmada, mediante correo electrónico al titular, respecto de lo cual el titular manifiesta su conformidad.
--	---

