

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:	A-14/19003	Registrada en:	AGQ Chile	Cliente:	ACONCAGUA FOODS S.A.
Análisis:	A-0032-CH (Aconcagua Foods)	Centro Análisis:	AGQ Chile	Domicilio:	JOSE ALBERTO BRAVO 0278. BUIN CL
Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL	Fecha Toma Muestra:	01/07/2014	Cod Cliente:	0010283
Lugar de Muestreo:		Fecha Recepción:	02/07/2014	Contrato:	CL14-0230-MYA
Punto de Muestreo:		Fecha Inicio:	02/07/2014	Cliente tercero:	
Muestreado por:	Personal AGQ,	Fecha Fin:	15/07/2014	PNT Muestreo	
Descripción:	DESCARGA FINAL	Lote:			

A continuación se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Fernando Olate
 Resp. Lab. Inorgánico

Fecha Emisión 30/7/14

Observaciones:

HORA: 15:48

INFORME DE ENSAYO

N° de Referencia: A-14/19003

Tipo Muestra: AGUA RESIDUAL

Descripción: DESCARGA FINAL

Fecha Fin: 15/07/2014

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	CMA
Aceites y Grasas	< 4,00	mg/l	
DBO5	42,1	mg/l O2	
DQO	112	mg/l	
Fósforo Total	2,20	mg/l	
Nitrógeno Kjeldahl	1,60	mg/l	
Poder Espumógeno	< 1,00	mm	
Sólidos Suspendedos Totales	67,6	mg/l	

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (*) y los resultados entre paréntesis están fuera del alcance. N/A: No Aplica.

INFORME DE ENSAYO

N° de Referencia:	A-14/19003	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción:	DESCARGA FINAL	Fecha Fin:	15/07/2014

ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Rango (1)
Aceites y Grasas	NCh 2313/6 Of197	Gravimetría	4 - 10000 mg/l
DBO5	NCh 2313/5 Of2005	Electrometría	0,9 - 10000 mg/l O2
DQO	NCh 2313/24 Of1997	Volumetría	13,9 - 10000 mg/l
Fósforo Total	NCh 2313/15 Of1997	Espect UV-VIS	0,6 - 200 mg/l
Nitrógeno Kjeldahl	NCh 2313/28 Of1998	Electrometría	0,1 - 10000 mg/l
Poder Espumógeno	NCh 2313/21 Of1997	Análisis Físico	1 - 100 mm
Sólidos Suspendidos Totales	NCh 2313/3 Of1995	Gravimetría	2,7 - 10000 mg/l

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros marcados con asterisco (*) y los resultados entre paréntesis están fuera del alcance. N/A: No Aplica.

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.