




MVPTR/ICQ/JG/IC/ABG  
INT. 719

ORD. : N° 001897 .-

**ANT:** Ord.1892 del 11.11.14  
Ord.1478 del 24.09.14  
Encomienda Actividad de  
seguimiento ambiental

**MAT :** Informa sobre el particular.

VALPARAÍSO, 23 DIC 2014



**DE: SRA. M<sup>a</sup>. GRACIELA ASTUDILLO BIANCHI  
SEREMI DE SALUD REGIÓN VALPARAÍSO**

**A : SR. CRISTIAN FRANZ THORUD  
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE  
MIRAFLORES N° 178, PISO 7 - SANTIAGO**

Junto con saludarle y en respuesta al oficio Ord. N° 1478 del 22.09.14 y reiterado mediante Ord. N° 1892 del 11.11.14 solicitando realizar el examen de información de seguimiento ambiental correspondiente al Proyecto "Central Termoelectrica Nueva Ventanas (LFC)" con RCA N° 1124/2006, esta Autoridad Sanitaria informa lo siguiente:

a) Documento **22350.**

Informe de Ruido Campaña Mayo 2014. SIN OBSERVACIONES

b) Documento **16864.**

Informe Medición por chimenea Unidad 2  
Monitoreo Continuo Gases y Material particulado- Julio 2013  
NO CUMPLE D.S. 13/2011 "Norma de Emisión para Centrales Termoelectricas" para el parámetro NOx

639.1 mg/Nm<sup>3</sup> > 500 mg/Nm<sup>3</sup> (Norma)

c) Documento **12792.**

Informe de Ruido Campaña Septiembre 2013. SIN OBSERVACIONES

d) Documento **8765.**

Informe de Ruido Campaña Julio 2013. SIN OBSERVACIONES

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



**M<sup>a</sup> GRACIELA ASTUDILLO BIANCHI  
SEREMI DE SALUD REGION VALPARAISO**

Distribución:

- SMA (Miraflores N° 178, Piso 7 - Santiago)
- DAS - Encargado SEIA
- Oficina Territorial Viña del Mar
- Archivo CA/RI/SEG.QCA.