

			<b>SISTEMA DE FILTRADO</b>		
	<b>DESCRIPCION</b>		<b>SUMINISTROS CRITICOS</b>		
<b>CONTENIDO</b>	<b>LISTADO SUMINISTROS CRITICOS</b>				
<b>FECHA</b>		<b>REALIZÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
<b>N° EQUIPO COLECTOR DE POLVO</b>	<b>CP</b>	<b>EDIFICIO</b>	<b>STOCK PILE –ACOPIO / TRENES</b>		
<b>MOTOR VENTILADOR CENTRÍFUGO</b>	<b>Data</b>	<b>Unidades</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
Modelo	ARL 1000	N/A	MARCA-OTAM		
Consumo de corriente motor	56	KW	DISEÑO: 55 KW-75HP		

<b>VÁLVULA ROTATIVA</b>	<b>Data</b>	<b>Unidades</b>	<b>OBS</b>
Modelo	HDS-20	N/A	
Consumo de corriente motor	1,4	A	DENTRO DEL RANGO DE OPERACIÓN (1-2 A)

	<b>Data</b>	<b>Unidades</b>	<b>OBS</b>
ACOPLE S FLEXIBLES PARA TORNILLO Y VALVULA ROTATIVAS		6	
VALVULAS DE DIAFRAGMAS 1-1/2"		10	
TARJETA SECUENCIAL PARA SISTEMA JET PULSE		2	
JUEGO DE CORREAS PARA VENTILADORES	-	2	

#### COMPRESORES SISTEMA DE FILTRADO

FILTROS DE AIRE		1	Kit
FILTROS DE ACEITE		1	Kit
ACEITE COREMA S3R46		1	Tineta (20ltrs)

#### ORDENES DE COMPRA GENERADAS POR COMPRA DE SUMINISTROS CRITICOS (Suministros Críticos)

Descripción	N°OC	Proveedor	Observaciones
Sistema de Filtrado	O/C N°23711	Tecnoaire	
Sistema de Filtrado	O/C N°20260	Tecnoaire	
Sistema de Filtrado	O/C N°22574	Tecnoaire	
Sistema Compresores	O/C N°22947	Lureye	
Sistema Compresores	O/C N°22677	Lureye	
Sistema Compresores	O/C N°22689	Lureye	