

ANEXO N° 4: Operatividad del Sistema de Protección Contra Incendios.

El sistema de protección contra incendios del transformador considera mantenimientos y pruebas cada 6 meses, de acuerdo al programa para el diluvio del equipo, los cuales son ejecutados por personal externo con supervisión de personal del Complejo Nehuenco.

El mantenimiento considera verificar la operatividad del sistema, activando la inyección de agua al transformador, simulando una activación real del sistema como se puede apreciar en la imagen a continuación, correspondiente a una prueba realizada el año 2014.



Los registros para las pruebas y mantenimientos son almacenados en una plataforma informática llamada SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte) por sus siglas en alemán, mediante números de órdenes de trabajo, de los cuales, los siguientes corresponden al periodo 2013 al 2016 a:

N° Orden Trabajo	Fecha Real Ejecución	Fecha Planificada
10064798	23.04.2013	28.06.2013
10060343	05.02.2013	26.03.2013
10060346	05.02.2013	19.03.2014
10091957	18.01.2015	24.09.2014
10100139	03.03.2015	10.03.2015
10104861	26.05.2015	02.06.2015
10109083	26.08.2015	29.09.2015
10117739	29.02.2016	15.03.2016