

**Simulacro “ Incendio Exterior  
Instalaciones”  
Complejo Termoeléctrico Nehuenco  
23 de octubre de 2013**



2013

## INFORME SIMULACRO DE EMERGENCIA

Complejo Termoeléctrico Nehuenco – 2013

---

Con fecha del lunes 23 de octubre de 2013, se detectó un incendio en los exteriores de la plataforma, lado norte frente a Nehuenco 3, el asistente de operaciones al ver la situación informa inmediatamente a sala de control, el Jefe de Turno verificó la condición por medio de CCTV y activó la alarma, luego da aviso a Jefe de Emergencia. Mientras se desplegaron las acciones tendientes a contener el incendio e evitar que este alcance las líneas de AT correspondiente a las salidas de Nehuenco 2 y 3.

### Desarrollo del simulacro

---

Inicio del incidente: 15:00hrs aproximadamente.

Zona del simulacro: exterior plataforma lado norte

Equipo coordinador.

Nombre	Ubicación
1.- David Pérez	Exterior lado norte
2.- Paulina Novoa	Exterior lado norte
3.- César Gálvez	Sala de control y exterior lado norte
4.- José Gómez	Exterior lado norte
6.- Jorge Ghigliotto	Sala de control

## Tiempos de Respuesta

Tiempos Cronometrados	Actividades
14:57	Aviso de preparación de inicio de simulacro, se posicionan cámaras de CCTV
14:58	Asistente de operación avisa a Jefe de turno respecto detección de amago de incendio en zona norte bajo la plataforma, sin personas afectadas
14:59	Jefe de Turno da aviso a Jefe de Emergencia a través de radio canal 1
15:00	Jefe de Emergencia llega sala de control indica activación de sirena de emergencia y aviso vocal megáfonos y altoparlantes en oficina. Indica que no es necesario evacuación de edificio administrativo
15:01	Jefe de Emergencia acude al área afectada
15:02	Jefe de emergencia solicita a operador NEH 1 aviso ficticio a bomberos
15:08	Jefe de emergencia avisa a operador NEH 1 control de amago y segundo evento
15:10	Jefe de emergencia avisa a operador NEH 1 fin del simulacro y solicita dar aviso vocal en megáfonos y altoparlantes en oficina
15:10	Operado NEH 1 da aviso termino de simulacro en altoparlantes en oficina
15:13	Jefe de emergencia avisa a operador NEH 1 fin del simulacro y solicita dar aviso vocal en megáfonos
15:10	Operado NEH 1 da aviso termino de simulacro en megáfonos

PR: Punto de Reunión