

Simulacro “Incendio en exteriores de plataforma” Complejo Termoeléctrico Nehuenco 29 de julio de 2015



2015



INFORME SIMULACRO DE EMERGENCIA

Complejo Termoeléctrico Nehuenco – 2015

Miércoles 29 de julio se lleva a cabo la realización del simulacro de incendio en los exteriores del Complejo, cercano a la zona de carga de agua, dada la situación real ocurrida el pasado mes de febrero, se consideró evaluar las coordinaciones con la oficina de protección civil, bomberos y recursos propios.

Desarrollo del simulacro

Inicio del incidente: 15:11 comienza amago incendio.

Zona del simulacro: exteriores planta

Equipo coordinador.

Nombre	Ubicación
1. Paulina Novoa – David Pérez	Exterior planta
2. Gloria Escobar	Portería
3. Pamela Figueroa	Torre enfriamiento N2
4. Jorge Ghigliotto	Torre enfriamiento N2

Tiempos

Cronometrados

Actividades

- 15:11 Comienza amago incendio.
- 15:17 Jefe de turno solicita confirmación del amago al asistente.
- 15:19 Asistente confirma a Jefe de turno, amago de incendio.
- 15:20 Jefe de turno de aviso a Jefe de emergencias.
- 15:21 Jefe de emergencias solicita a portería mantener acceso despejado a organismo de emergencia.
- 15:22 ITO descarga de agua solicita retirar 2 camiones de transporte de agua.
- 15:22 Se activa sirena de emergencia.
- 15:23 Aviso a personal que trabaja bajo plataforma, para asistir a puntos de encuentro sobre esta.
- 15:24 Asiste al lugar oficina de emergencia de Quillota.
- 15:25 Se solicita retiro de empresas que trabajan bajo plataforma.
- 15:26 Asiste al lugar camioneta de operaciones con extintores.
- 15:27 Se realiza llamado a bomberos.
- 15:28 Operaciones acciona extintores para contener amago.
- 15:30 Se retira empresa paisaje forestal, hacia plataforma del complejo.
- 15:30 Se retira empresa que trabaja en pozos.
- 15:30 Llegan bomberos, despliega mangueras al sector.
- 15:41 Llego segunda compañía de bomberos.
- 14:46 Se controla y extingue amago de incendio.
- 15:50 Jefe de emergencia avisa a sal de control que emergencia está controlada.
- 15:51 Se da por controlada emergencia.

PR: Punto de Reunión

Se adjuntan fotografías:

