



Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000019393	Fecha de Ingreso al Sistema	20/06/2017
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	05/2017
RUT	96.912.440-8	Fecha Envío	20/06/2017
Empresa	PATAGONIAFRESH S.A.		
Establecimiento	PATAGONIAFRESH PLANTA MOLINA		
Ducto	PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	1652017173108	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	09/05/2017	Fecha de Muestreo	08/05/2017
Hora Inicio de Muestreo	12:19	Hora Terminó de Muestreo	12:20
Lugar de Muestreo	CAMARA DE MUESTREO EFLUENTE PTR		
Caudal Comprometido	3520	Unidad Medida	m3/día
Caudal (m3/día)	3205		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	<2

Muestra 2

[illegible]



pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	8,17
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	<5
Temperatura	°C	40	20,4
Temperatura	°C	40	20,1
Temperatura	°C	40	18,3
Temperatura	°C	40	20,6
Temperatura	°C	40	20,8
Temperatura	°C	40	21,1
Temperatura	°C	40	19,2
Temperatura	°C	40	19,5
Temperatura	°C	40	18,8
Temperatura	°C	40	18,6
Temperatura	°C	40	16,5
Temperatura	°C	40	16,2
Temperatura	°C	40	15,4
Temperatura	°C	40	15,6
Temperatura	°C	40	20,4
Temperatura	°C	40	15,2
Temperatura	°C	40	15,4
Temperatura	°C	40	16,3
Temperatura	°C	40	15,6
Temperatura	°C	40	17,2
Temperatura	°C	40	15,6
Temperatura	°C	40	19,5



Muestra 3

Código de Informe de Laboratorio	2352017145013	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	10/05/2017	Fecha de Muestreo	09/05/2017
Hora Inicio de Muestreo	12:37	Hora Terminó de Muestreo	12:38
Lugar de Muestreo	CAMARA DE MUESTREO EFLUENTE PTR		
Caudal Comprometido	3520	Unidad Medida	m3/día
Caudal (m3/día)	2719		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	<2

Muestra 4

Código de Informe de Laboratorio	2352017152315	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	11/05/2017	Fecha de Muestreo	10/05/2017
Hora Inicio de Muestreo	00:27	Hora Terminó de Muestreo	00:28
Lugar de Muestreo	CAMARA DE MUESTREO EFLUENTE PTR		
Caudal Comprometido	3520	Unidad Medida	m3/día
Caudal (m3/día)	2462		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	23

Muestra 5

Código de Informe de Laboratorio	2652017152727	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	12/05/2017	Fecha de Muestreo	11/05/2017
Hora Inicio de Muestreo	00:04	Hora Terminó de Muestreo	00:05
Lugar de Muestreo	CAMARA DE MUESTREO EFLUENTE PTR		
Caudal Comprometido	3520	Unidad Medida	m3/día
Caudal (m3/día)	2503		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	2