

Anexos fotográficos UF EDIFICIO BRANDENBURG– Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 10/05/2018.

**Descripción medio de prueba:** Imagen del grupo electrógeno de marca Cummins, modelo C110D5, de potencia 110 Kva y 88 Kw. Como se observa en la fotografía este equipo cuenta con un horómetro digital y en buen estado.

Aplica Art. 51 del D.S. N° 8/2015 MMA.

Fotografía 2.

Fecha: 10/05/2018.

**Descripción medio de prueba:** Fotografía que muestra parte de los equipos de generación aerotermia que se ubican en el techo del edificio Branderburg. Estos equipos proveen de calefacción al edificio y no generan emisiones de material particulado.