

Rancagua, 05 de julio de 2018

Señores:

Superintendencia de Medio Ambiente

Ref.: Entrega de Documentación




Por medio de la presente y en función a la Fiscalización realizada el 26 de junio de 2018 en la Tienda Ripley San Fernando, con ubicación en Av. Bernardo O'Higgins Número 701, de la Ciudad de San Fernando, motivo de la inspección ambiental del cumplimiento de la declaración de horas del Grupo Electrógeno. Se entrega a la Superintendencia de Medio Ambiente de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, por parte de la empresa Ripley Store SPA. Rut: 76.879.810-9 la siguiente documentación:

- Comprobante de la Recepción de Información numero 1392
- Reportes y anexos de Grupo Electrógeno Ripley San Fernando
- Planilla Detalle Ripley San Fernando

Todo esto para generar el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Atte.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "González Rubio".

Camilo González Rubio

Rut 15.994.883-8

Jefe de Prevención de Pérdidas y Riesgos

Ripley San Fernando

CGR/cgr

RIPLEY STORE SPA.
RUT: 76.879.810-9

C.C:

-Ripley San Fernando

-Registro Prevención.



COMPROBANTE - RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA VENTANILLA ÚNICA DEL RETC

CERTIFICADO NORMAS Y PLANES

Nro: 0000001392

RUT TITULAR	76879810-9		
NOMBRE ESTABLECIMIENTO	RIPLEY SAN FERNANDO		5472831
ENCARGADO ESTABLECIMIENTO	(13516622-7) DAVID MARCELO VALDES RIOS		
NORMA	Plan de descontaminación atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.		
PERIODO	Anual- (Año)	AÑO	2017
FECHA ENVÍO	03-07-2018		

Documentos

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	COMENTARIO
Reportes y Anexos	Reporte Grupo Electrógeno Ripley San Fernando.pdf	Reporte
Planillas con el detalle y/o cálculos	Planilla Detalle Ripley San Fernando.xlsx	Planilla con detalle

El presente documento únicamente da cuenta de la información reportada por el Establecimiento, para dar cumplimiento a la normativa vigente, cuya integridad y veracidad de la información es de exclusiva responsabilidad del Titular.

FUENTES FIJAS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS



INFORME

MASSO-INF-023

Reporte de Emisiones de Fuentes Fijas
Reguladas por el PDA del Valle Central de
la Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins

PREPARADO POR:
MASSO CONSULTORES
PARA:
RIPLEY

De acuerdo a la Resolución exenta 164 “Dicta instrucciones generales sobre la forma y modo de presentación de los reportes de emisión de las fuentes fijas reguladas por el Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’higgins” a continuación se entregará el reporte sobre Grupo de Electrógenos de la tienda Ripley San Fernando.

1. Antecedentes Grupo Electrógenos

Fuente	: Nueva
Marca	: Perkins
Modelo	: GE.PK.400\350.SS+011
Nº de Serie	: 2200
Nº de Registro en la SEREMI de Salud	: No Aplica

2. Antecedentes del Horómetro

Marca	: Engine Generator Controller
Modelo	: 7320 MKI AMF
Nº de Serie	: 2200

3. Lectura del Horómetro

Primera Lectura mayo 2017	: 2,30 horas
Última Lectura diciembre 2017	: 13 horas
Horas de funcionamiento total 2017	: 10,7 horas

GRUPO ELECTROGENO	
Fuente	Nueva
Marca	Perkins
Modelo	GE.PK.400\350.SS+011
Nº de Serie	2200
Nº Registro SEREMI de Salud	No Aplica

HOROMETRO	
Marca	Engine Generator Controller
Modelo	7320 MKI AMF
Nº de Serie	6261709

LECTURA HOROMETRO	
Primera lectura Mayo 2017	2,30 horas
Última lectura Dic. 2017	13 horas
HORAS DE FUNCIONAMIENTO 2017	
	10,7 horas