

REGISTRO DE DISPOSICIÓN DE RILES

Código	R-GG-12-2010
Versión	1
N° de páginas	1 de 1

Período Enero 2018

Fecha	Sector	Superficie (há)	Lectura inicial M3	Lectura Final M3	Tiempo de Disposición (minutos)	N° aspersores/ Carrete Movil	M3 Dispuestos (m³/día)	pH	DBO ₅	Carga aplicada (Kg DBO ₅ / ha*día)	Carga máxima permitida (Kg DBO ₅ / ha*día)	% Dispuesto	Margen de seguridad (%)
1-ene-18													
2-ene-18	2	4	47,915	48,125	231	1	210	6.9	208	10.92	112	9.75	90.25
3-ene-18	2	4	48,125	48,321	215	1	196	7.1	208	10.19	112	9.10	90.90
4-ene-18	2	4	48,321	48,522	221	1	201	6.4	208	10.45	112	9.33	90.67
5-ene-18													
6-ene-18													
7-ene-18	2	4	48,522	48,725	223	1	203	7.3	208	10.56	112	9.43	90.58
8-ene-18	2	4	48,725	48,932	227	1	207	7.6	208	10.76	112	9.61	90.39
9-ene-18	2	4	48,932	49,134	222	1	202	7.7	208	10.50	112	9.38	90.62
10-ene-18	2	4	49,134	49,356	244	1	222	6.9	208	11.54	112	10.31	89.69
11-ene-18	2	4	49,356	49,560	224	1	204	6.7	208	10.61	112	9.47	90.53
12-ene-18													
13-ene-18													
14-ene-18	2	4	49,560	49,762	222	1	202	7.2	208	10.50	112	9.38	90.62
15-ene-18	2	4	49,762	49,962	220	1	200	6	208	10.40	112	9.29	90.71
16-ene-18	2	4	49,962	50,163	221	1	201	6.3	208	10.45	112	9.33	90.67
17-ene-18	2	4	50,163	50,361	218	1	198	7.4	208	10.30	112	9.19	90.81
18-ene-18	2	4	50,361	50,567	226	1	206	6.1	208	10.71	112	9.56	90.44
19-ene-18													
20-ene-18													
21-ene-18	2	4	50,567	50,790	245	1	223	6	208	11.60	112	10.35	89.65
22-ene-18	2	4	50,790	50,994	224	1	204	6.5	208	10.61	112	9.47	90.53
23-ene-18	2	4	50,994	51,199	225	1	205	6.8	208	10.66	112	9.52	90.48
24-ene-18	2	4	51,199	51,407	229	1	208	6	208	10.82	112	9.66	90.34
25-ene-18	2	4	51,407	51,608	221	1	201	6.3	208	10.45	112	9.33	90.67
26-ene-18													
27-ene-18													
28-ene-18	2	4	51,608	51,808	220	1	200	7.3	208	10.40	112	9.29	90.71
29-ene-18	2	4	51,808	52,009	221	1	201	7	208	10.45	112	9.33	90.67
30-ene-18	2	4	52,009	52,210	221	1	201	6.6	208	10.45	112	9.33	90.67
31-ene-18	2	4	52,210	52,408	218	1	198	6.1	208	10.30	112	9.19	90.81

4937.36264

4493

Operadores		Revisó: <u>Julio Figueroa</u>	Aprobó: <u>Astaburuaga Correa</u> Sebastián
Responsable		Fecha:	Fecha: