



REGISTRO DE DISPOSICIÓN DE RILES

Código	R-GG-12-2010
Versión	1
N° de páginas	1 de 1

Período Marzo 2018													
Fecha	Sector	Superficie (há)	Lectura inicial M3	Lectura Final M3	Tiempo de Disposición (minutos)	N° aspersores/ Carrete Movil	M3 Dispuestos (m³/día)	pH	DBO5	Carga aplicada (Kg DBO <sub>5</sub> / ha*día)	Carga máxima permitida (Kg DBO <sub>5</sub> / ha*día)	% Dispuesto	Margen de seguridad (%)
1-mar-18	2	4	55,608	55,731	135	1	123	7.5	2,478	76.20	112	68.03	31.97
2-mar-18	2	4	55,731	55,846	126	1	115	6.2	2,478	71.24	112	63.61	36.39
3-mar-18													
4-mar-18													
5-mar-18	2	4	55,846	55,962	127	1	116	6.9	2,478	71.86	112	64.16	35.84
6-mar-18	2	4	55,962	56,085	135	1	123	7.2	2,478	76.20	112	68.03	31.97
7-mar-18	2	4	56,085	56,202	129	1	117	7.65	2,478	72.48	112	64.72	35.28
8-mar-18	2	4	56,202	56,309	118	1	107	6.9	2,478	66.29	112	59.18	40.82
9-mar-18	2	4	56,309	56,424	126	1	115	7.3	2,478	71.24	112	63.61	36.39
10-mar-18													
11-mar-18													
12-mar-18	2	4	56,424	56,550	138	1	126	6.8	2,478	78.06	112	69.69	30.31
13-mar-18	2	4	56,550	56,671	133	1	121	6.3	2,478	74.96	112	66.93	33.07
14-mar-18	2	4	56,671	56,786	126	1	115	6.6	2,478	71.24	112	63.61	36.39
15-mar-18	2	4	56,786	56,902	127	1	116	7.5	2,478	71.86	112	64.16	35.84
16-mar-18	2	4	56,902	57,018	127	1	116	5.0	2,478	71.86	112	64.16	35.84
17-mar-18													
18-mar-18													
19-mar-18	2	4	57,018	57,118	110	1	100	5.8	2,478	61.95	112	55.31	44.69
20-mar-18	2	4	57,118	57,213	104	1	95	6.2	2,478	58.85	112	52.55	47.45
21-mar-18	2	4	57,213	57,307	103	1	94	6.7	2,478	58.23	112	51.99	48.01
22-mar-18	2	4	57,307	57,407	110	1	100	7.1	2,478	61.95	112	55.31	44.69
23-mar-18													
24-mar-18													
25-mar-18	2	4	57,407	57,503	105	1	96	7.1	2,478	59.47	112	53.10	46.90
26-mar-18	2	4	57,503	57,605	112	1	102	7.4	2,478	63.19	112	56.42	43.58
27-mar-18	2	4	57,605	57,701	105	1	96	7.9	2,478	59.47	112	53.10	46.90
28-mar-18	2	4	57,701	57,797	105	1	96	8.4	2,478	59.47	112	53.10	46.90
29-mar-18	2	4	57,797	57,882	93	1	85	7.2	2,478	52.66	112	47.02	52.98
30-mar-18													
31-mar-18													

Operadores		Revisó: <u>Julio Figueroa</u>	Aprobó: <u>Astaburuaga Correa</u> Sebastián
Responsable		Fecha:	Fecha: