

Anexos fotográficos UF EDIFICIO DON PEDRO – Temuco.

DFZ-2018-1874-IX-PPDA

Registros

 <p>PLANT No. 1005 - 000472</p> <table border="1"><tr><td>KVA</td><td>VOLTS</td></tr><tr><td>KW</td><td>AMPS</td></tr><tr><td>COS PHI</td><td>Hz</td></tr><tr><td>PHASE</td><td>R.P.M.</td></tr></table> <p>POWERPAC WESTAC URUGUAY S.A. Planta Industrial: Emlita Pardo Bazán 2270 11800 Montevideo - Uruguay - Mercosur Tel: (00598) 9 9684650 Fax: (00598 2) 5255864 sales@westac-uy.com - www.westac-uy.com</p> <p>06 28 2018</p>	KVA	VOLTS	KW	AMPS	COS PHI	Hz	PHASE	R.P.M.	 <p>06 28 2018</p>
KVA	VOLTS								
KW	AMPS								
COS PHI	Hz								
PHASE	R.P.M.								
Fotografía 1.	Fecha: 28/06/2018.	Fotografía 2.	Fecha: 28/06/2018.						
Descripción medio de prueba: En esta fotografía se muestra la placa informativa del equipo eléctrico del edificio Don Pedro de Temuco. Se indica en la placa que el equipo es marca Powerpac y tiene una potencia de 35 Kw.		Descripción medio de prueba: Se muestra grupo eléctrico marca Powerpac. Este equipo cuenta con un horómetro digital y en buen estado (señalado con fecha color rojo) ajustándose a lo establecido en el artículo 51 del D.S. N° 8/2015 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Por otra parte, sobre el sistema de calefacción empleado en los departamentos del edificio, este corresponde a calderas a gas, las cuales están exentas de realizar mediciones isocinéticas según los artículos 45 y 49 del D.S. N° 8/2015 del MMA .							