

Anexos fotográficos UF EDIFICIO TRIO URBANO – Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 27/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el grupo electrógeno de respaldo marca Lureye DE 34 Kw de potencia, del Edificio Trio Urbano de Temuco.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015. (edificio sin calderas, con calefacción eléctrica)

Fotografía 2.

Fecha: 27/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa que el horómetro del grupo electrógeno del Edificio Trio Urbano, a la hora de la fiscalización, registra un valor de 25 horas. Se constata horómetro digital sin vuelta a cero, sellado e inviolable.

Cumple Art. 51 del DS 8/2015.