

Anexos fotográficos UF EDIFICIO CENTRO LAGOS – Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 03/09/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el grupo electrógeno de respaldo, marca Cummins de 52.8 KW, del Edificio Centro Lagos de Temuco.

No aplica capítulo IV del DS 8/2015. (edificio sin calderas, con calefacción eléctrica).



Fotografía 2.

Fecha: 03/08/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa que el horómetro del grupo electrógeno del Edificio Centro Lagos, a la hora de la fiscalización, registra un valor de 11,1 horas. Se constata horómetro digital sin vuelta a cero, sellado e inviolable.

Cumple Art. 51 del DS 8/2015.