

Anexos fotográficos UF EDIFICIO SURA SEGUROS – Temuco.

Registros			
 06 04 2018		 06 04 2018	
<b>Fotografía 1.</b>	<b>Fecha:</b> 04/06/2018.	<b>Fotografía 2.</b>	<b>Fecha:</b> 04/06/2018.
<b>Descripción medio de prueba:</b> En la fotografía se observa la caldera a Gas del Edificio SURA Seguros de Temuco, de marca SIME con potencia nominal de 44.7 KW.		<b>Descripción medio de prueba:</b> En la fotografía se observa el sistema de control de consumo de gas de la caldera SIME del Edificio SURA Seguros Temuco.	
Aplica capítulo IV del DS 8/2015, pero se exime al ser combustible gaseoso.		Aplica capítulo IV del DS 8/2015, pero se exime al ser combustible gaseoso.	