

Anexos fotográficos UF EDIFICIO ALMIRANTE LYNCH – Temuco.

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 13/04/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa las tres calderas a gas (marca Tahiti) instaladas y que operan actualmente en Edificio A. Lynch.

Se exime por uso exclusivo de combustible gaseoso (Cap. IV D.S. 8/2015)



Fotografía 2.

Fecha: 13/04/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el certificado técnico de las calderas a gas y sistema de calefacción del Edificio A. Lynch.

Se exime por uso exclusivo de combustible gaseoso (Cap. IV D.S. 8/2015)

Registros

Certificado de Declaración de Centrales Termicas



Superintendencia de Electricidad y Combustibles

TC5

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE IX TEMUCO
23 ABR 2018
OFICINA DE PARTES RECIBIDO

FOLIO INSCRIPCIÓN
000001434022
Código verificación . 221374

N° Checklist: 3444904
Fecha y Hora CheckList: 17/08/2016 15:27

Fecha y Hora Inscripción: 17/08/2016 15:36
Fecha y Hora Confirmación de Pago: 09/08/2016 14:27
Fecha y Hora Impresión: 17/08/2016 22:01


1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

Nombre Completo:	NELSON HUGO BERNALES DINTER	R.U.T.:	7.021.353-2
Clase Licencia:	Instalador Gas Clase 1		
Domicilio Particular:	RAFAEL DE LEÓN 3551	Comuna/Región:	Temuco/La Araucanía
Teléfono Fijo:		Teléfono Celular:	989091639
Correo Electrónico:	hidrogas@gmail.com		

2. Antecedentes de la Instalación

Dirección de la Instalación:	CALLE ALMIRANTE LYNCH 780	Rol:	
Región:	La Araucanía	Comuna:	Temuco
N° Certificado CIIGE:	955201	N° Sello CIIGE:	VD-1128412
Clase de Instalación:	EXISTENTE	Tipo de Instalación (según Decreto Supremo N° 191/96):	Baja presión con potencia mayor a 60 Kw
Destino Propiedad:	HABITACIONAL	Tipo Construcción:	EDIFICIO NO HABITACIONAL
Tipo de Suministro:	NATURAL	Potencia Total Declarada:	255 kW.
Uso Soldadura Fuerte:	SI	Potencia Total Instalada:	255 kW.
		Cantidad de Arretrados:	3 calderas
Detalles de la Instalación Declarada			
Decreto 68		14364-18.07.2016	R.Ex. reconoce certificación de origen (N° y Fecha)
Norma de Instalación Autorizada			
Emplazamiento Caldera:	NIVEL PRIMER PISO		
		Superior	Inferior
	Sala de Calderas	10,76	1.164
		Area m2	Ventilaciones cm2
			776

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Fotografía 2.

Fecha: 13/04/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el certificado presentado por el Titular de la instalación de las calderas a gas con fecha 17.08.2016, acreditado por la SEC (TC5).

Se exige por uso exclusivo de combustible gaseoso (Cap. IV D.S. 8/2015)

Fotografía 3.

Fecha: 13/04/2018.

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa el plano de detalle presentado por el titular del sistema y línea de gas que llega a la sala donde se ubican las 3 calderas a gas.

Se exige por uso exclusivo de combustible gaseoso (Cap. IV D.S. 8/2015)