

ANEXO 1

Fiscalización Ambiental Unidad Fiscalizable: **Hotel Encanto del Río.**

Dirección: **Arturo Prat N°415, Valdivia.**

Fecha: **26/04/2019**

Medida PDA Valdivia: **Art. 64, letra b), iv):**

Artículo 64.- Durante el período de gestión de episodios críticos para MP10 y/o MP2,5, se establecerán las siguientes medidas de prevención y mitigación, cuya fiscalización y sanción en caso de incumplimiento corresponderá a la SEREMI de Salud y Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a sus atribuciones:

b) En aquellos días para los cuales se pronostique un episodio crítico en el nivel **Pre emergencia**, se tomarán las siguientes acciones:

iv. Prohibición, entre las 18:00 hasta las 06:00 hrs, del funcionamiento de calderas industriales y de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt y que presenten emisiones mayores o iguales a 30 mg/Nm³ de material particulado. Esta medida se aplicará por zona territorial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 24/07/2018

Descripción: Fotografía de la caldera a petróleo, sin operación al momento de la inspección.



Fotografía N°3

Fecha: 24/07/2018

Descripción: Fachada del Hotel Encanto del Río.