


LT-BM40(XQ01_HW)
<1>

4-20mA/11_FUM230



Nuevas Alarmas Configuradas:

Warning >75%. Primera Alarma.
Sonido tipo W. Cuando el nivel está cerca de 78,12% actúa switch de nivel y se detienen bombas de llenado (ver gráfico de tendencia).

Alarma >85%. Segunda Alarma.
Sonido tipo A.

Alarma >90% Tercera alarma.
Sonido tipo RB.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|------------|----------|--|--|--|--|-------|---|----------|
| | | | | Fecha | 13/10/02 | | | | | EFA00 | = | LT-BM40 |
| | | | | Dibujo Por | | | | | | | + | |
| | | | | Rev. Por | | | | | | | | |
| Estado | Cambio | Fecha | Editor | Estándar | | | | | | | | Página 1 |
| | | | | | | | | | | | | Pg. 1 |

