

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	00000030149	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	19-09-2018
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	08/2018
<b>RUT</b>	96.928.510-K	<b>Fecha Envío</b>	19-09-2018
<b>Empresa</b>	EMPRESAS LIPIGAS S A		
<b>Establecimiento</b>	PLANTA LIPIGAS CON CON		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	4858034	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
<b>Material/Producto</b>	Proceso	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	24-08-2018	<b>Fecha de Muestreo</b>	24-08-2018
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	09:44	<b>Hora Término de Muestreo</b>	09:44
<b>Lugar de Muestreo</b>	Cámara final		
<b>Caudal Comprometido</b>	9999999	<b>Unidad Medida</b>	m <sup>3</sup> /día
<b>Caudal (m<sup>3</sup>/día)</b>	61,99		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	14
Caudal	m <sup>3</sup> /día	9999999	61,99
DBO5	mgO <sub>2</sub> /L	35	5
Manganeso	mg/L	0,3	0,033
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
Plomo	mg/L	0,05	0,012
Poder Espumógeno	mm	7	0,8
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	5
Temperatura	°C	35	13