

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN

Empresa: INMAG SPA

Dirección: Yugoslavia 279

Comuna: Chiguayante, Concepción

Trabajos recepcionados:

1. Revestimiento de Sala grupo Electrónico

- Instalación de espuma acústica en muros y cielo. 58 m² aproximadamente (reemplaza panel acústico PAC)
- No se instalaron perfiles de acero galvanizado de soportes
- Caja de aislación para tubo de escape (lana de vidrio)

2. Puertas Acústicas

- Diseño, construcción y montaje de Puerta tipo "Louvers" de 2,15x0,9 m aprox., con celosías acústicas de 0,4 m de espesor, para aspiración de aire.
- Diseño, construcción y montaje de Puerta tipo "Louvers" de 2,15x0,9 m aprox., con celosías acústicas de 0,4 m de espesor, para evacuación de aire.
- Marco perimetral en perfil tubular 80x80x2 mm, con burlete de goma para sello hermético.
- Española para cierre hermético (reemplaza cierre puerta brazo hidráulico)
- Filtro laberinto relleno con espuma acústica de 3mm

3. Silenciador Radiador: No se realiza por generar mayor ruido producto de la vibración

4. Ventilación de Sala:

- Apertura de rasgo circular de diámetro 16", en cielo
- Montaje de ductos de aspiración tipo bastón con malla protectora
- Reparación y sellado de techumbre
- Montaje de motores para ventilación forzada
- Modificación codo tubo de escape

5. Barrera acústica exterior:

- Panel zinc aluminio 0,5 (interior 30% lana de vidrio 70% poliéster)
- Canal perfil sujeción 0,5
- Techo policarbonato 0,8mm x 5m
- Estructura de techo Metalcom

Recibo conforme.

El día 08 del mes de Febrero del 2019.

Gustavo Alarcón Santander
Sub-Gerente de Mejora Continua y
Experiencia de Pacientes
Clínica Los Coihues

Firma y nombre

Victor Soto
17222477-4