

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	00000033443	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	13-02-2019
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	01/2019
<b>RUT</b>	99.520.000-7	<b>Fecha Envío</b>	13-02-2019
<b>Empresa</b>	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A		
<b>Establecimiento</b>	PLANTA DE LUBRICANTES COPEC		
<b>Ducto</b>	COPEC.QUIN		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	A4642019	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.		
<b>Material/Producto</b>	Proceso	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 5 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	22-01-2019	<b>Fecha de Muestreo</b>	22-01-2019
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	08:30	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	16:30
<b>Lugar de Muestreo</b>	Planta de Lubricantes, Loncura - Quintero		
<b>Caudal Comprometido</b>	196,8	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
<b>Caudal (m3/día)</b>	12,226		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	<5
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	<0,054
pH	Unidad	5,5 - 9	7,9
Selenio	mg/L	0,03	0,0002
Temperatura	°C		19,2
Zinc	mg/L	5	<0,01