

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	00000033138	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	21-01-2019
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	12/2018
<b>RUT</b>	96.636.520-K	<b>Fecha Envío</b>	21-01-2019
<b>Empresa</b>	GASMAR S A		
<b>Establecimiento</b>	GASMAR S A		
<b>Ducto</b>	Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	201901003639	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	Proceso	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 5 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	21-12-2018	<b>Fecha de Muestreo</b>	19-12-2018
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	16:15	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	16:15
<b>Lugar de Muestreo</b>	Circuito 300		
<b>Caudal Comprometido</b>	3360	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
<b>Caudal (m3/día)</b>	2974,08		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<5
Caudal	m3/día	3360	2974,08
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	<5
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	<0,1
pH	Unidad	5,5 - 9	7,96
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	14