

Nombre Profesional PEDRO ANTONIO SALAS
N° Registro 097
Seremi de Salud REGION METROPOLITANA

Pago: \$2000
Ingeniero Autorizado Minedu
Decreto 10 Registro 097 SM
CALLE 13 N° 1300, P.O. BOX 1300, SANTIAGO

OFICINA DE PARTES
RECEPCION
04 SEP 2019
SEREMI DE SALUD
REGION DEL MAULE
FECHA: 27/08/19

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL

"CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN, REVISIONES Y PRUEBAS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS CALDERAS DE CALEFACCIÓN Y CALDERAS DE FLUIDO TÉRMICO, SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN"

RUT 5608830-5 Razón social o personal natural Comunidad Edificio Doña Isidora
Dirección Diagonal 280 Comuna Talca
Teléfono Fijo 712211927 Teléfono Celular ---- Correo Electrónico Gestionestalca@gmail.com

Marca	IVAR	Modelo	RAC 290 E	Año fabricación	1999	Registro SSMAU 223	Horas funcionamiento diario	10
Número de fábrica	191050	Volumen de agua del equipo (l)	228	Quemador Marca/modelo	RBL RL28			
Combustible principal/consumo	Petróleo N2	Combustible alternativo/consumo	----	Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)	0,37			

NOTA (*): PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN CON VAPOR DE AGUA A PRESION INFERIOR A 0,5 kg/cm² UTILIZAR EN ESTE ITEM, PAUTA INFORME TECNICO INDIVIDUAL PARA CALDERA DE VAPOR.

Marca	Modelo	Año fabricación	Registro	Horas funcionamiento diario
Número de fábrica	Material de fabricación	Tipo de Fluido/volumen	Quemador Marca/modelo	
Combustible principal/consumo	Combustible alternativo/consumo	Potencia eléctrica (kw) (equipo eléctrico)		

NOMBRE COMPLETO	RUN	NÚMERO CERTIFICADO	COMPETENCIA
Soledad Inostroza Silva	7.296.223-0	E/T	Operador cald agua caliente