

## **ANEXO 1**

Fiscalización Ambiental Unidad Fiscalizable: **Piscina Aqua.**

Dirección: **Avenida Holzapher N°665, Valdivia.**

Fecha Fiscalización 1: **22/07/2019**

Medida PDA Valdivia: **Art. 64, letra b), iv):**

**Artículo 64.-** Durante el período de gestión de episodios críticos para MP10 y/o MP<sub>2,5</sub>, se establecerán las siguientes medidas de prevención y mitigación, cuya fiscalización y sanción en caso de incumplimiento corresponderá a la SEREMI de Salud y Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a sus atribuciones:

b) En aquellos días para los cuales se pronostique un episodio crítico en el nivel **Pre emergencia**, se tomarán las siguientes acciones:

iv. Prohibición, entre las 18:00 hasta las 06:00 hrs, del funcionamiento de calderas industriales y de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt y que presenten emisiones mayores o iguales a 30 mg/Nm<sup>3</sup> de material particulado. Esta medida se aplicará por zona territorial.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Fotografía N°1**

Fecha: 22/07/2019

**Descripción:** Fotografía de la caldera a Leña L2 apagada sin funcionamiento al momento de la inspección, en condición de Pre-Emergencia Polígono B, según PDA de Valdivia.

**Fotografía N°2**

**Descripción:** Fotografía de la fachada Piscina Aqua Valdivia.