Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000035110	**Fecha de Ingreso al Sistema**	18-04-2019
Tipo de Control	Autocontrol	**Período de Evaluación**	03/2019
RUT	90.703.000-8	**Fecha Envío**	18-04-2019
Empresa	NESTLE CHILE SA		
Establecimiento	NESTLE CHILE S.A. FABRICA CANCURA		
Ducto	PUNTO 1 CON DILUCION		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	5141057	**Tipo de Muestra**	Compuesta
Nombre Laboratorio	Analisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	08-03-2019	**Fecha de Muestreo**	08-03-2019
Hora Inicio de Muestreo	09:35	**Hora Termino de Muestreo**	09:35
Lugar de Muestreo	Ruta U-55 Km. 16 - Osorno		
Caudal Comprometido	18800	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	954		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	50	<14
Cloruros	mg/L	2000	194
DBO5	mgO2/L	300	<2
Fósforo	mg/L	15	<0,1
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	75	0,23
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	<10

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio	5141967	**Tipo de Muestra**	Compuesta
Nombre Laboratorio	Analisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	12-03-2019	**Fecha de Muestreo**	12-03-2019
Hora Inicio de Muestreo	09:25	**Hora Termino de Muestreo**	09:25
Lugar de Muestreo	Ruta U-55 Km. 16 - Osorno		
Caudal Comprometido	18800	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	844		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	50	<14
Cloruros	mg/L	2000	163
DBO5	mgO2/L	300	5
Fósforo	mg/L	15	0,1
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	75	1,54
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	<10

Muestra 3

Código de Informe de Laboratorio	5141059	**Tipo de Muestra**	Puntual
Nombre Laboratorio	Analisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	08-03-2019	**Fecha de Muestreo**	08-03-2019
Hora Inicio de Muestreo	09:30	**Hora Termino de Muestreo**	09:30
Lugar de Muestreo	Ruta U-55 Km. 16 - Osorno		
Caudal Comprometido	18800	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	954		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	<2

Muestra 4

Código de Informe de Laboratorio	5141969	**Tipo de Muestra**	Puntual
Nombre Laboratorio	Analisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	12-03-2019	**Fecha de Muestreo**	12-03-2019
Hora Inicio de Muestreo	09:15	**Hora Termino de Muestreo**	09:15
Lugar de Muestreo	Ruta U-55 Km 16. - Osorno		
Caudal Comprometido	18800	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	844		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	<2

Muestra 5

Código de Informe de Laboratorio	0000	**Tipo de Muestra**	Puntual
Nombre Laboratorio	Analisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	31-03-2019	**Fecha de Muestreo**	01-03-2019
Hora Inicio de Muestreo	00:00	**Hora Termino de Muestreo**	00:00
Lugar de Muestreo	Ruta U-55 Km. 16 - Osorno		
Caudal Comprometido	18800	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	883		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Caudal	m3/dia	18800	947
Caudal	m3/dia	18800	993
Caudal	m3/dia	18800	1049
Caudal	m3/dia	18800	847
Caudal	m3/dia	18800	890
Caudal	m3/dia	18800	966
Caudal	m3/dia	18800	1140
Caudal	m3/dia	18800	866
Caudal	m3/dia	18800	995
Caudal	m3/dia	18800	1002
Caudal	m3/dia	18800	760
Caudal	m3/dia	18800	801
Caudal	m3/dia	18800	1142
Caudal	m3/dia	18800	494
Caudal	m3/dia	18800	855
Caudal	m3/dia	18800	999
Caudal	m3/dia	18800	728
Caudal	m3/dia	18800	911
Caudal	m3/dia	18800	883
Caudal	m3/dia	18800	475
Caudal	m3/dia	18800	863
Caudal	m3/dia	18800	954
Caudal	m3/dia	18800	967
Caudal	m3/dia	18800	1077
Caudal	m3/dia	18800	1781
Caudal	m3/dia	18800	1098
Caudal	m3/dia	18800	844
Caudal	m3/dia	18800	774
Caudal	m3/dia	18800	782
Caudal	m3/dia	18800	1121
Caudal	m3/dia	18800	803
pH	Unidad	6 - 8,5	8
pH	Unidad	6 - 8,5	8,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6

pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
pH	Unidad	6 - 8,5	8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,4
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	8,1
pH	Unidad	6 - 8,5	8,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,4
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	8,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
pH	Unidad	6 - 8,5	8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	8,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
Temperatura	°C	40	34,3
Temperatura	°C	40	29
Temperatura	°C	40	28,2
Temperatura	°C	40	28,3
Temperatura	°C	40	35
Temperatura	°C	40	33,1
Temperatura	°C	40	33,6
Temperatura	°C	40	33
Temperatura	°C	40	26,2
Temperatura	°C	40	34,9
Temperatura	°C	40	30,1
Temperatura	°C	40	34,1
Temperatura	°C	40	29,2
Temperatura	°C	40	31,4
Temperatura	°C	40	32,6
Temperatura	°C	40	29,6
Temperatura	°C	40	29,4

Temperatura	°C	40	36,8
Temperatura	°C	40	29,6
Temperatura	°C	40	26
Temperatura	°C	40	34,2
Temperatura	°C	40	32,8
Temperatura	°C	40	33,6
Temperatura	°C	40	27,1
Temperatura	°C	40	32
Temperatura	°C	40	31,6
Temperatura	°C	40	35
Temperatura	°C	40	30
Temperatura	°C	40	26
Temperatura	°C	40	34
Temperatura	°C	40	30,1