



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: <u>03/12/2014</u>	1.2 Hora de inicio: <u>9:00 hrs</u>	1.3 Hora de término: <u>10:00 hrs.</u>	
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Caldera calefacción Comunidad Edificio Los Libertadores</u>			
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Manuel Rodríguez 808</u>	Comuna: <u>Ovaleu</u>	Región: <u>Los Ríos</u>	
Coordenada Norte (WGS84): <u>5506524</u>	Coordenada Este (WGS84): <u>657757</u>	Huso: 19S__ 18S__ <u>X</u>	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Comunidad Edificio Los Libertadores</u>		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): <u>Manuel Rodríguez 808 Ovaleru</u>	
RUT o RUN: <u>56080.020-7</u>	Teléfono: <u>962219739</u>	Correo electrónico: <u>edificio.libertadores.6316@puno.cl</u>	
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Juan Apuleo Saenz</u>			
RUT o RUN: <u>8.017.930-8</u>	Teléfono: <u>962219739</u>	Correo electrónico: <u>edificio.libertadores.6316@puno.cl</u>	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° <u> </u> / <u> </u>	D.S. N° <u> </u> / <u> </u>	D.S. N° <u>47</u> / <u>2015</u>	D.S. N° <u> </u> / <u> </u>
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo <u> </u> N° <u> </u> Año <u> </u> Organismo emisor <u> </u>	Tipo <u> </u> N° <u> </u> Año <u> </u> Organismo emisor <u> </u>		
	2.5 Objeto de la Inspección Ambiental: <u>Verificar cumplimiento Captela ST, POAO Control de emisiones fuente fija</u>			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)
<u>Se solicita en un plazo de 20 días corridos enviar a la oficina Provincial de Ovaleru de la Seremi de Valdivia el informe en Rodríguez 759 Ovaleru, los siguientes:</u> - Informe de mediciones ambientales de caldera - Pruebas hidrostáticas de caldera - Certificado de competencia de operador de caldera

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
<u>Pamela Apaza Ortiz</u>	<u>Seremi de Valdivia</u>	
<u>Bryan Wipp Almonacid</u>	<u>Seremi de Valdivia</u>	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se da a conocer a encargado del establecimiento el objetivo de la fiscalización, control de emisiones de fuentes fijas, de acuerdo a lo establecido en el capítulo III del Plan de Descarbonización atmosférica de Oruro. PAAO.
- La caldera de calefacción marca Inductometal modelo Ovestubula, a la que no se encuentra funcionamiento al momento de la fiscalización.
- La caldera posee n.º de registro 080 - 290/29.05.2014, lo cual fue instalado el año 2014, por lo tanto es considerada como fuente existente.
- La caldera posee una potencia térmica de 150 kcal/h, consumo de combustible 1 m³.
- Se verifica en el sistema de ventilación única, por lo que se ha dado cumplimiento a la declaración de emisiones de caldera, periodo 2018, de acuerdo a lo establecido en el D.S 138/05.
- Al momento de la fiscalización no se realizó medición de gases escape de caldera, pruebas hidráulicas de caldera y certificaciones de competencia de operadores de caldera.
- Se adjunta fotopropie de caldera.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

