

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000041302	Fecha de Ingreso al Sistema	12-12-2019
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	11/2019
RUT	81.518.400-9	Fecha Envío	12-12-2019
Empresa	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE		
Establecimiento	UCN SEDE COQUIMBO		
Ducto	UCN.CULTIVO		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	201911010243	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Aguas de Valle S.A., Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 4 DS 90
Fecha de Ingreso	20-11-2019	Fecha de Muestreo	18-11-2019
Hora Inicio de Muestreo	15:30	Hora Terminó de Muestreo	15:30
Lugar de Muestreo	EFLUENTES HATCHERY COQUIMBO		
Caudal Comprometido	3000	Unidad Medida	m3/día
Caudal	128,8		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<1
Caudal	m3/h		5,4
Caudal	m3/día		128,8
Fluoruro	mg/L	1,5	0,84
pH	Unidad	6 - 9	7,8
Temperatura	°C	30	14,1