

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. No3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente: Empresas Lipigas S.A.
 Unidad:
 Dirección: Av. Apoquindo N° 5400, Piso 15° Las Condes, Santiago
 RUT: 96928510-K

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra: Agua Residual
 Programa de Control: Solicitud General Muestras
 Norma de Referencia: Resolución SISS N°5097/2008

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 190035285 Comuna: Con Con
 Descripción: Lipigas Con-Con Descarga Final - Efluente
 Tipo Muestreo: M.Autom Comp. AR 24 hrs - Inc : Q- pH - T
 Fecha Muestreo: 09-10-2019 12:55 Fecha Recepcion: 09-10-2019 15:59 Responsable: ANAM-STGO
 Proyecto: Muestreo:

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 190035285					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Aceites y Grasas (A y G) NCh 2313/6 2016	Inicio 11-10-2019 8:51	<14	mg/L	≤20	14
	Fin 06-11-2019 13:56				
Benceno NCh2313/31 Of. 99	Inicio 10-10-2019 8:51	<0,0009	mg/L	---	0,0009
	Fin 14-10-2019 12:08				
Demanda Bioquímica de Oxígeno NCh 2313/5 Of. 2005	Inicio 10-10-2019 9:00	<1	mg/L	≤35	1
	Fin 15-10-2019 14:56				
Demanda Química de Oxígeno (DQO) NCh 2313/24 Of. 97	Inicio 10-10-2019 14:09	<6	mg/L	---	6
	Fin 10-10-2019 15:52				
Informe Terreno	Inicio	Si	-	---	-
	Fin 23-10-2019 10:16				
Manganeso total (Mn) NCh 2313/25 Of. 97	Inicio 15-10-2019 10:00	<0,033	mg/L	≤0,3	0,033
	Fin 29-10-2019 11:22				
Plomo disuelto (Pb) NCh 2313/25 Of. 97	Inicio 15-10-2019 10:00	<0,012	mg/L	---	-
	Fin 29-10-2019 11:23				

Análisis Ambientales S.A.

Av. Presidente Ibañez 700, Puerto Montt - Tel +56 2 2569 4450

www.anam.cl

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 190035285					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Plomo total (Pb) NCh 2313/25 Of. 97	Inicio 15-10-2019 10:00 Fin 29-10-2019 11:22	<0,012	mg/L	≤0,05	0,012
Poder Espumógeno (PE) NCh 2313/21 2015	Inicio 10-10-2019 9:08 Fin 22-10-2019 10:16	<0,8	mm	≤7	0,8
Sólidos Suspendidos Totales NCh 2313/3 Of. 95	Inicio 10-10-2019 8:33 Fin 15-10-2019 14:38	1	mg/L	---	1
Tolueno NCh2313/31 Of. 99	Inicio 10-10-2019 8:51 Fin 14-10-2019 12:08	<0,0008	mg/L	---	0,0008
Xilenos totales NCh2313/31 Of. 99	Inicio 10-10-2019 8:51 Fin 14-10-2019 12:08	<0,0015	mg/L	---	0,0015

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:

- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.