

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000041025	Fecha de Ingreso al Sistema	21-11-2019
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	10/2019
RUT	96.928.510-K	Fecha Envío	21-11-2019
Empresa	EMPRESAS LIPIGAS S A		
Establecimiento	PLANTA LIPIGAS CON CON		
Ducto	PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	190035285	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	09-10-2019	Fecha de Muestreo	09-10-2019
Hora Inicio de Muestreo	12:55	Hora Término de Muestreo	12:55
Lugar de Muestreo	Descarga Final Efluente		
Caudal Comprometido	9999999	Unidad Medida	m3/día
Caudal	30,67		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Caudal	m3/día	9999999	30,67
DBO5	mgO2/L	35	<1
Manganeso	mg/L	0,3	<0,033
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
Plomo	mg/L	0,05	<0,012
Poder Espumógeno	mm	7	<0,8
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	1
Temperatura	°C	35	21,1