

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000041766	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	24-12-2019
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	11/2019
<b>RUT</b>	96.928.510-K	<b>Fecha Envío</b>	24-12-2019
<b>Empresa</b>	EMPRESAS LIPIGAS S A		
<b>Establecimiento</b>	PLANTA LIPIGAS CON CON		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	190044874	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
<b>Material/Producto</b>	Proceso	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	26-11-2019	<b>Fecha de Muestreo</b>	26-11-2019
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	11:00	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	11:00
<b>Lugar de Muestreo</b>	Descarga final - Efluente		
<b>Caudal Comprometido</b>	9999999	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
<b>Caudal</b>	41,76		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Caudal	m3/día	9999999	41,76
DBO5	mgO2/L	35	<1
Manganeso	mg/L	0,3	<0,033
pH	Unidad	6 - 8,5	7,69
Plomo	mg/L	0,05	<0,012
Poder Espumógeno	mm	7	<0,8
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	1
Temperatura	°C	35	12,9