

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000042611	Fecha de Ingreso al Sistema	04-02-2020
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	12/2019
RUT	96.928.510-K	Fecha Envío	04-02-2020
Empresa	EMPRESAS LIPIGAS S A		
Establecimiento	PLANTA LIPIGAS CON CON		
Ducto	PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	190047415	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	06-12-2019	Fecha de Muestreo	06-12-2019
Hora Inicio de Muestreo	12:20	Hora Terminó de Muestreo	12:20
Lugar de Muestreo	DESCARGA FINAL EFLUENTE LIPIGAS CONCON		
Caudal Comprometido	9999999	Unidad Medida	m3/día
Caudal	33,16		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Caudal	m3/día	9999999	33,16
DBO5	mgO2/L	35	2
Manganeso	mg/L	0,3	0,085
pH	Unidad	6 - 8,5	7,43
Plomo	mg/L	0,05	<0,012
Poder Espumógeno	mm	7	<0,8
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	6
Temperatura	°C	35	12,8