

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	00000037836	Fecha de Ingreso al Sistema	12-08-2019
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	07/2019
RUT	96.636.520-K	Fecha Envío	12-08-2019
Empresa	GASMAR S A		
Establecimiento	GASMAR S A		
Ducto	Punto 2 Bahía de Quintero Circuito 300		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	INFORMEDERESULTADOSN4HIDRO40	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90
Fecha de Ingreso	19-07-2019	Fecha de Muestreo	18-07-2019
Hora Inicio de Muestreo	10:22	Hora Terminó de Muestreo	09:22
Lugar de Muestreo	Quintero		
Caudal Comprometido	3360	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	3232		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<10
Caudal	m3/dia	3360	3232
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	<10
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	<1
pH	Unidad	5,5 - 9	7,7
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	0,1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	<9,4