

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	00000029184	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	16-08-2018
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	07/2018
<b>RUT</b>	77.941.480-9	<b>Fecha Envío</b>	20-08-2018
<b>Empresa</b>	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PINGUINOS LIMITADA		
<b>Establecimiento</b>	TALLER DE REDES PINGUINOS LTDA.		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE AFL. LAGO LLANQUIHUE		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	201807003814	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	Proceso	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 3 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	05-07-2018	<b>Fecha de Muestreo</b>	04-07-2018
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	00:00	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	13:15
<b>Lugar de Muestreo</b>	Efluente Riles Taller de Redes Sector Totoral		
<b>Caudal Comprometido</b>	9999999	<b>Unidad Medida</b>	m <sup>3</sup> /día
<b>Caudal</b>	30		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<5
Aluminio	mg/L	1	0,079
DBO5	mgO <sub>2</sub> /L	35	2
Fósforo	mg/L	2	0,59
Nitrógeno Total	mg/L	10	4,73
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
SAAM	mg/L	10	<0,1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<5
Temperatura	°C	30	17,6



Caudal	m3/día	9999999	0
Caudal	m3/día	9999999	0
Caudal	m3/día	9999999	0
Caudal	m3/día	9999999	1,35
Caudal	m3/día	9999999	41
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	5	<0,1