

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	00000027124	Fecha de Ingreso al Sistema	17-05-2018
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	04/2018
RUT	76.418.918-3	Fecha Envío	17-05-2018
Empresa	GUACOLDA ENERGIA S.A		
Establecimiento	GUACOLDA		
Ducto	UNIDAD 4		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	A18026800	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Enfriamiento	Plan de Muestreo	Tabla 4 DS 90
Fecha de Ingreso	05-04-2018	Fecha de Muestreo	04-04-2018
Hora Inicio de Muestreo	11:00	Hora Terminó de Muestreo	10:00
Lugar de Muestreo	U4		
Caudal Comprometido	9999999	Unidad Medida	m3/día
Caudal	401930,4		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	14
Fluoruro	mg/L	1,5	0,85
Fósforo	mg/L	5	0,6
Hierro Disuelto	mg/L	10	0
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	0,359
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	100	15
Temperatura	°C	30	15,6

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio	A18029302	Tipo de Muestra	Compuesta	
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A			
Material/Producto	Enfriamiento	Plan de Muestreo	Tabla 4 DS 90	
Fecha de Ingreso	12-04-2018	Fecha de Muestreo	11-04-2018	
Hora Inicio de Muestreo	12:00	Hora Terminó de Muestreo	11:00	
Lugar de Muestreo	U4			
Caudal Comprometido	9999999	Unidad Medida	m3/día	
Caudal	401930,4			
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido	
Aceites y Grasas	mg/L	20	14	
Fluoruro	mg/L	1,5	0,72	
Fósforo	mg/L	5	0,6	
Hierro Disuelto	mg/L	10	0	
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	0,644	
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	100	45	
Temperatura	°C	30	13,1	