

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	00000035253	Fecha de Ingreso al Sistema	22-04-2019
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	03/2019
RUT	96.928.510-K	Fecha Envío	22-04-2019
Empresa	EMPRESAS LIPIGAS S A		
Establecimiento	PLANTA LIPIGAS CON CON		
Ducto	PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	5134735	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	19-03-2019	Fecha de Muestreo	19-03-2019
Hora Inicio de Muestreo	09:57	Hora Término de Muestreo	09:57
Lugar de Muestreo	Camara Final		
Caudal Comprometido	9999999	Unidad Medida	m3/día
Caudal	21,67		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	14
Caudal	m3/día	9999999	21,67
DBO5	mgO2/L	35	22
Manganeso	mg/L	0,3	0,036
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
Plomo	mg/L	0,05	0,012
Poder Espumógeno	mm	7	0,8
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	2
Temperatura	°C	35	13,7