

## Certificado de Control Directo

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000045397	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	29/05/2020
<b>Tipo de Control</b>	Control Directo	<b>Período de Evaluación</b>	05/2018
<b>RUT</b>	87.913.200-2	<b>Envío</b>	29 09:19:15/05/2020
<b>Empresa</b>	FOODCORP CHILE S.A.		
<b>Establecimiento</b>	PLANTA DE PESCA		
<b>Ducto</b>	CAMARA DE MONITOREO 2		

### Control Directo 1

Código de Informe de Laboratorio	ES183563	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	SGS CHILE LTDA. - LABORATORIO AMBIENTAL SECTOR ENVIRONMENTAL		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 4 DS 90
Fecha de Ingreso	29/05/2020	Fecha de Muestreo	29/05/2018
Hora Inicio de Muestreo	11:20	Hora Terminó de Muestreo	10:20
Lugar de Muestreo	RIL2		
Caudal Comprometido	9600	Unidad Medida	m3/día
Caudal	350		
Notas			
SE CONSIDERA MISMO CAUDAL REPORTADO POR EL TITULAR EN EL PERIODO			

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Aluminio	mg/L	1	<0,09
Fluoruro	mg/L	1,5	1,1
SAAM	mg/L	10	<0,1
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	5	<0,5
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	100	35